IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
SONITUS PROJEKT

Podatki o stavbi:

Naziv stavbe:	**VIO Dole**
Lokacija stavbe:	**Dole pri Litiji, 35/31, 1842**
Investitor:	**PGD Dole pri Litiji in Obcina Litija**
Odgovorni vodja projekta:	**Helena KOVAČ**
Izdelovalec elaborata:	**Helena KOVAČ 0745**
Datum izdelave projektne dokumentacije:	**April 2024**
Klasifikacija objekta:	**12630**

Elaborat izdelan po tehnični smernici

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)			Ustreza DA/NE
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI					
1	Zunanji hrup v večnamenski dvorani	dB	35	26.7	DA
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI					

Zaščite pred hrupom v stavbah

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)			Ustreza DA/NE
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI					
Izračun ni potreben					
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI					
1	Plošča med večnamensko dvorano in upravnimi prostori	dB	52	65.2	DA

Zaščite pred udarnim hrupom

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)			Ustreza DA/NE
LOČILNI ELEMENTI					
1	Plošča med večnamensko dvorano in upravnimi prostori	dB	58	39.9	DA

Zaščite pred odmevnim hrupom

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)			Ustreza DA/NE
LOČILNI ELEMENTI					
1	Odmevni čas v večnamenski dvorani	dB			DA
2	Odmevni čas v skupni sobi gasilci	dB			DA
3	Odmevni čas v razgibovalnem hodniku	dB	1.3	1.3	DA

Zaščite hrupom obratovalne opreme

			Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**	**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)		Ustreza DA/NE
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI				
Izračun ni potreben				

Podpis izdelovalca elaborata: Helena KOVAČ 0745

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

GEOPLAN

HELENA KOVAČ
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA,
POOBLAŠČENA PROSTORSKA NAČRTOVALKA
PA PPN ZAPS 0745