

ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Sermin 8a, 6000 Koper

Tel. 05 / 66 34 628
Fax. 05 / 66 34 697

Naš znak: SG-6/2022-ID

Stranka: **Biro Obala d.o.o.**
Naslov: **Ulica 15. maja 16,**
Kraj: **6000 Koper**

Koper, dne 5.05.2022

ISTRABENZ PLINI d.o.o. na osnovi Zakona o graditvi objektov (U.I.RS št. 102/04 in 126/07), Energetskega zakona (U.I.RS št. 27/07) in podeljene koncesije za izgradnjo DOZP v mestni občini Koper ter na podlagi vaše vloge prejete dne 22.03.2022, izdaja naslednje:

MNENJE

Zadeva: **Cesta »J«**
Investitor: **Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper**
Območje izgradnje: **1967/11, 1967/25, 2014/14, 1967/26, 1967/28 vse k.o. Semedela**
Tehnična dokumentacija: **BIRO OBALA, 017/21-1, november 2021**

Izdaja se pozitivno mnenje k nameravani gradnji z naslednjimi projektnimi pogoji:

- Odseki plinovoda, ki tlorisno ležijo pod povoznimi površinami novega krožišča morajo biti dodatno zaščiteni (skladno z veljavnim pravilnikom o UNP Url.RS 22/91). Zaščita se lahko izvede v obliki obbetonirane zaščitne cevi, ki nadkriva obstoječo plinsko cev. PZI rešitev se uskladi in potrdi s strani upravljalca plinovoda (Istrabenz plini d.o.o.),
- Projekt naj predvidi ohranitev lokacijo obstoječih cestnih kap podzemnih elementov plinovoda (ventili, oddušniki, sifoni,...) ter ustrezno varovanje tekom izvajanja gradbenih del.
- Izvajalec del mora vsaj 14 dni pred pričetkom gradbenih del, o tem obvestiti upravljalca plinovoda (Istrabenz plini d.o.o.).

To soglasje velja dve leti od datuma izdaje.

STRABENZ PLINI d.o.o.
Ivan Dežman

 **ISTRABENZ PLINI**
Plini in plinske tehnologije, d.o.o. Koper
Sermin 8/a, 6000 Koper