

Poročilo o osnovnem pregledu dostopnosti

MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Naročnik pregleda	MVI
Objekt	Masarykova cesta 16, Ljubljana
Izdelovalec	Želva d.o.o.
Projekt	Osnovni pregled dostopnosti
Datum	oktober 2025

UVOD

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov določa, da morajo biti vse stavbe v javni rabi dostopne vsem ljudem, ne glede na njihovo oviranost in sicer najpozneje do konca leta 2025. MVI je objekt, ki ga lahko obišče veliko ljudi, tudi osebe z različnimi vrstami oviranosti, zato je pomembno, da je stavba primerno urejena in dostopna.

Osnovni pregled dostopnosti navaja bistvene pomanjkljivosti, ki ovirajo dostop do storitev oz. prostorov MVI ljudem s funkcionalno oviranostjo.

Za kakovostno izvedbo ukrepov je pomembno, da so ukrepi izvedeni v skladu s standardi dostopnosti.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI

Poročilo o osnovnem pregledu dostopnosti obravnava le elemente, ki bistveno ovirajo ali celo onemogočajo dostop funkcionalno oviranih oseb do storitev MVI. Pri tem se predlaga rešitve, ki na najučinkovitejši način zagotovijo dostop do storitev MVI čim širši skupini ljudi.

Zagotovljen mora biti dostop vseh ljudi do vseh storitev MVI.


MVI mora obvezno zagotoviti ustrezne organizacijske ukrepe in organizirati prostore, delo in osebje tako, da je zagotovljena enakovredna obravnava vseh uporabnikov.

Dostop do vseh prostorov, ki so na voljo obiskovalcem, mora izpolnjevati osnovne zahteve glede varnosti uporabe, evakuacije in ustrezne orientacije obiskovalcev.

Tudi, če je zagotovljena info točka, je treba po vsej stavbi zagotoviti vse ukrepe, ki so potrebni z vidika varnosti in orientacije funkcionalno oviranih oseb. Info točko bodo namreč uporabljali tisti, ki zaradi raznih oviranosti ne morejo dostopati do drugih prostorov v stavbi, za druge uporabnike pa so predlagani drugi ukrepi, ki morajo biti izvedeni za zagotavljanje osnovne dostopnosti po celotni stavbi.

MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana




Pred glavnim vhodom se trenutno ne nameščajo talno taktilne oznake, saj je v planu prenova zunanje ureditve.

Vhod in vse steklene površine v stavbi je potrebno označiti s kontrastnimi trakovi predpisane širine v dveh predpisanih višinah.



Na recepciji se namesti dve slušni zanki in dve označevalni nalepki.

Talno taktilni sistem se namesti od recepcije do dvigal. Označi se vsa tri dvigala.



Stopnišča se primerno označi z opozorilnimi taktilnimi oznakami in kontrastnimi protizdrsnimi trakovi. Taktilne oznake se namesti le v nadstropjih. Na podestih se taktilnih oznak ne namešča.

Kontrasne trakove se namesti najmanj na prvo in zadnjo stopnico v stopniščni rami. Robove kovinskih stopnic se označi z barvanjem. Označi se tudi obe požarni stopnišči.

Oprijemala za roke morajo biti nameščena na obeh straneh stopnišča.




Z opozorilnimi taktilnimi oznakami se označi vhode v dvigala v vseh nadstropjih.

Označi se tudi steklene površine in stopnice pri vhodih na teraso.

Za osebe s težavami z sluhom, se v vsakem nadstropju zagotovi po ena prenosna slušna zanka za uporabo v pisarnah in po ena prenosna slušna zanka za uporabo v sejni sobah oziroma na prireditvah.

Ker se v stavbi uporablja dvigalo, je potrebno zagotoviti primerno evakuacijsko opremo. V nadstropjih predlagamo namestitev ročnih evakuacijskih stolov. V kleti pa namestitev električnega evakuacijskega stola.

V invalidski WC je potrebno namestiti SOS tipko.



Invalidska parkirišča so zagotovljena in primerno označena. Na njih trenutno parkirajo uporabniki, ki niso invalidi. Potrebno je zagotoviti, da bodo na parkiriščih za invalide lahko parkirali invalidi, ostali obiskovalci pa morajo parkirati na drugih parkirnih mestih.