Družba je del **Skupine GEN**

Št.: JN26/004

Datum: 09.10.2026

GEN OVE d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila »Izgradnja BHEE Labore«, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zaporedno št. objave JN005695/2026-EUe17/01 z dne 16.07.2026 in na TED pod zap. št. objave 493146-2026 z dne 16.07.2026, na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list: RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3), sprejema naslednjo:

O D L O Č I T E V

o priznanju sposobnosti

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka **prizna** naslednjim kandidatom:

- C & G d.o.o. Ljubljana, ki nastopa v skupni prijavi s partnerjem Forest-Vill.Zrt,
- GEN-I d.o.o., ki nastopa v skupni prijavi s partnerjem SIPROTEH, d.o.o. in
- KOLEKTOR SISTEH Sistemi in tehnologije d.o.o.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka **ne prizna** kandidatu:

- RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.

Obrazložitev:

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 16.07.2026, pod zap. št. objave JN005695/2026-EUe17/01 in v TED pod št. 493146-2026, objavil javno naročilo »Izgradnja BHEE Labore« (v nadaljevanju: javno naročilo). Popravek objave je bil objavljen dne 07.08.2026 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN005695/2026-EUe17/01-P01 in v TED pod št. 549724-2026.

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja po postopku s pogajanji z objavo, skladno s 45. členom ZJN-3.

Do roka za oddajo prijav, t.j. do dne 31.08.2026 do 13. ure, je naročnik preko informacijskega sistema e-JN prejel prijave naslednjih kandidatov:

KANDIDAT	DATUM IN URA PREJEMA
C & G d.o.o. Ljubljana, ki nastopa v skupni prijavi s partnerjem Forest-Vill.Zrt.	31.08.2026 ob 11:04
GEN-I d.o.o., ki nastopa v skupni prijavi s partnerjem SIPROTEH, d.o.o.	31.08.2026 ob 12:59
KOLEKTOR SISTEH Sistemi in tehnologije d.o.o.	30.08.2026 ob 09:57
RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.	31.08.2026 ob 12:23

Nepravočasnih prijav ni bilo. Odpiranje prijav ni bilo javno.

***

Naročnik je pregledal prispele prijave in ugotovil naslednje.

Prijava: C & G d.o.o. Ljubljana, ki nastopa v skupni prijavi s partnerjem Forest-Vill.Zrt.

Prijava je **dopustna**, saj izkazuje, da pri sodelujočih gospodarskih subjektih ne obstajajo razlogi za izključitev, da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, da prijava ustreza ostalim zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. faze postopka, da je prispela pravočasno in pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Prijava: GEN-I d.o.o., ki nastopa v skupni prijavi s partnerjem SIPROTEH, d.o.o.

Prijava je **dopustna**, saj izkazuje, da pri sodelujočih gospodarskih subjektih ne obstajajo razlogi za izključitev, da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, da prijava ustreza ostalim zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. faze postopka, da je prispela pravočasno in pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Prijava: KOLEKTOR SISTEH Sistemi in tehnologije d.o.o.

Prijava je **dopustna**, saj izkazuje, da pri kandidatu ne obstajajo razlogi za izključitev, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, da prijava ustreza ostalim zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. faze postopka, da je prispela pravočasno in pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Prijava: RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.

Prijava **ni dopustna**, saj ne izkazuje, da ustreza vsem zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. faze postopka, prav tako pa ne izkazuje, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil Zahtevo 4:

»Kandidat mora izkazati, da je bil **enakovreden PCS** v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo prijav že uspešno postavljen **v okviru baterijskih sistemov na najmanj eni (1) lokaciji**, pri čemer je morala biti **v okviru referenčnega PCS dejansko aktivirana tudi Grid forming funkcionalnost, njeno delovanje pa uspešno preverjeno oziroma preskušeno v okviru zagona oziroma commissioninga referenčnega sistema**.

…

Pri referenčnem projektu je moral biti PCS vgrajen k baterijskemu sistemu, priklopljen in **izveden je moral biti tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming**. **Naročnik bo upošteval referenčne objekte, ki so bili izvedeni na območju ENTSO-E regije, Velika Britanija, ZDA, Kanada, Japonska, J. Koreja, Avstralija in Nova Zelandija**.

Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedenega zagona baterijskega sistema in uspešne primopredaje.

Referenčno potrdilo mora podpisati/potrditi končni investitor (lastnik referenčnega objekta).

…

DOKAZILO:
– Obrazec – C.16. REFERENCE – enakovreden PCS z Grid forming funkcionalnostjo,

– Obrazec – C.17. REFERENČNO POTRDILO – enakovreden PCS z Grid forming funkcionalnostjo. Priložiti tudi fotografije referenčnega projekta.«

K prijavi je za izkazovanje Zahteve 4 predložen obrazec *C.16.REFERENCE-enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«*, torej prvotni obrazec in ne tisti, ki je bil predmet naročnikovega popravka z dne 07.08.2026. Iz predloženega obrazca izhaja, da je kandidat navedel 5 referenc in pod stolpcem »aktivirana funkcija »grid forming Black start« pri štirih navedel NE, pri peti pa DA.

Iz referenčnega potrdila referenčnega posla pod zaporedno številka 1 Obrazca *C.16.REFERENCE-enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«,* in sicer iz obrazca *C17-REFERENČNO POTRDILO enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«* za ta posel, ki je prav tako predložen na prvotnem obrazcu in ne na tistem, ki je bil predmet naročnikovega popravka z dne 07.08.2026, izhaja, da ni bila aktivirana funkcija *»grid forming Black start«* in da referenčni sistem ni bil priklopljen in ni bil uspešno izveden njegov zagon, saj v referenčnem potrdilu dvakrat obkrožena oznaka NE (v rubriki »aktivirana funkcija »grid forming Black start« in rubriki »Referenčni sistem je priklopljen in uspešno je bil izveden njegov zagon«), v rubriki »Datum uspešnega zagona oz. uspešnega commissioninga« ter v rubriki »Datum uspešne aktivacije funkcije »grid forming Black start« pa je vpisano »/«. Glede na navedeno prvopredložena referenca ne izpolnjuje dela Zahteve 4, da je izveden tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming, kar je bila jasna naročnikova zahteva (»v okviru referenčnega PCS dejansko aktivirana tudi Grid forming funkcionalnost, njeno delovanje pa uspešno preverjeno oziroma preskušeno v okviru zagona oziroma commissioninga referenčnega sistema.« in »izveden je moral biti tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming«).

Iz referenčnega potrdila referenčnega posla pod zaporedno številko 2, pod zaporedno številko 3 in pod zaporedno številko 4 Obrazca *C.16.REFERENCE-enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«,* in sicer iz obrazcev *C17-REFERENČNO POTRDILO enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«* za te tri posle, ki so prav tako predloženi na prvotnem obrazcu in ne na tistem, ki je bil predmet naročnikovega popravka z dne 07.08.2026, izhaja, da je predmet vsake reference oziroma stanje vsakega referenčnega posla »grid forming ready«, kar v stroki in prevedeno pomeni »pripravljen za funkcionalnost grid forming«. Glede na navedeno reference pod zaporedno številko 2, 3 in 4 ne izpolnjujejo naročnikove zahteve, da je izveden tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming, kar je bila jasna naročnikova zahteva (»v okviru referenčnega PCS dejansko aktivirana tudi Grid forming funkcionalnost, njeno delovanje pa uspešno preverjeno oziroma preskušeno v okviru zagona oziroma commissioninga referenčnega sistema.« in »izveden je moral biti tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming«), saj je PCS iz vseh treh referenčnih poslov le pripravljen za funkcionalnost grid forming, ta funkcionalnost pa ni bila dejansko aktivirana in njeno delovanje ni bilo uspešno preverjeno oziroma preskušeno v okviru zagona oziroma commissioninga referenčnega sistema.

Kot uvodoma navedeno, tudi v obrazcu *C.16.REFERENCE-enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«* je kandidat pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 označil NE pod stolpec »aktivirana funkcija grid forming Black start«. Posli tako tudi niso dokončan, skladno z naročnikovo zahtevo.

Iz referenčnega potrdila referenčnega posla pod zaporedno številka 5 Obrazca *C.16.REFERENCE-enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«,* in sicer iz obrazca *C17-REFERENČNO POTRDILO enakovreden PCS z »grid forming Black start funkcijo«* za ta posel, ki je prav tako predložen na prvotnem obrazcu in ne na tistem, ki je bil predmet naročnikovega popravka z dne 07.08.2026, in ki ni podpisan s strani referenčnega naročnika, čeprav je naročnik zahteval potrditev posla s strani referenčnega naročnika, izhaja, da je aktivacija »grid froming Black start« v mesecu avgustu 2026 v procesu (v rubriki »Datum uspešne aktivacije funkcije »grid forming Black start« je vpisano »Faza 2: 8/2026 Faza 2: 8/2026 (v procesu)«. Glede na navedeno referenca pod zaporedno številko 5 ne izpolnjuje naročnikove zahteve, da mora referenčno potrdilo podpisati/potrditi končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Prav tako pa tudi ne izpolnjuje zahteve, da je izveden tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming, kar je bila jasna naročnikova zahteva (»v okviru referenčnega PCS dejansko aktivirana tudi Grid forming funkcionalnost, njeno delovanje pa uspešno preverjeno oziroma preskušeno v okviru zagona oziroma commissioninga referenčnega sistema.« in »izveden je moral biti tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming«), saj je aktivacija funkcionalnosti grid forming le v procesu, ta funkcionalnost pa ni bila dejansko aktivirana in njeno delovanje ni bilo uspešno preverjeno oziroma preskušeno v okviru zagona oziroma commissioninga referenčnega sistema. Tudi iz predloženega seznama referenc »Kopija datoteke Huawei GFM BESS Project Reference_20260831«[1], kjer je ta referenca navedena pod zaporedno številka 1, je pod stolpcem »status« navedeno »Waiting for certification from grid operator« (v stroki in prevedeno »V pričakovanju potrditve/certifikacije operaterja omrežja« oziroma »Čakanje na certifikacijo s strani operaterja omrežja«), kar pomeni, da referenca ne izkazuje oziroma izpolnjuje zahteve, da je izveden tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming, kar je bila jasna naročnikova zahteva. Posel tako tudi ni dokončan, skladno z naročnikovo zahtevo. Nenazadnje pa tudi iz pojasnila proizvajalca[2] za to referenco, navedeno pod zaporedno številko 1, izhaja, da se pričakuje, da bo projekt do četrtega četrtletja leta 2026 uspešno zaključil komercialno priključitev na omrežje in ker je projekt povezan na omrežje le v delnem obsegu, lastnik in izvajalec ne moreta izdati nobenih potrdil ali dokumentacije, ki bi dokazovala dokončanje projekta. Tudi navedeno potrjuje, da posel ni izveden v smislu naročnikove Zahteve 4.

Kar zadeva seznam referenc iz dokumenta »Kopija datoteke Huawei GFM BESS Project Reference_20260831«[3] naročnik nadalje ugotavlja, da tudi pri referencah pod zaporedno številko 2, 3 in 4 ni predloženo referenčno potrdilo, podpisano/potrjeno s strani končnega investitorja (lastnika referenčnega objekta), poleg tega pa je pri njih pod stolpcem »status« navedeno »Waiting for certification from grid operator« (prevedeno »V pričakovanju potrditve/certifikacije operaterja

[1] Dokument na strani 85 prijave.
[2] Dokument na strani 87 prijave
[3] Dokument na strani 85 prijave.

omrežja« oziroma »Čakanje na certifikacijo s strani operaterja omrežja«), kar pomeni, da reference pod zaporedno številko 2, 3 in 4 tudi ne izkazujejo oziroma ne izpolnjujejo zahteve, da je izveden tudi zagon referenčnega sistema ali uspešen commissionig, vključno z funkcionalnostjo Grid forming, kar je bila jasna naročnikova zahteva. Posli tako tudi niso dokončani, skladno z naročnikovo zahtevo.

Kar zadeva seznam referenc iz dokumenta »Kopija datoteke Huawei GFM BESS Project Reference_20260831« naročnik nadalje ugotavlja, da je bila referenca pod zaporedno številko 5 izvedena v državi Savdska Arabija in referenca pod zaporedno številko 6 v državi Kambodža, kar ni skladno tudi z naročnikovo zahtevo, v skladu s katero bo upošteval referenčne objekte, ki so bili izvedeni na območju ENTSO-E regije, Velika Britanija, ZDA, Kanada, Japonska, J. Koreja, Avstralija in Nova Zelandija. Savdska Arabija in Kambodža namreč nista del območja ENTSO-E regije niti nista ena izmed drugih taksativno naštetih držav (Velika Britanija, ZDA, Kanada, Japonska, J. Koreja, Avstralija in Nova Zelandija). Poleg tega pa za referenci pod zaporedno številko 5 in 6 tudi ni predloženo referenčno potrdilo, podpisano/potrjeno s strani končnega investitorja (lastnika referenčnega objekta).

Glede na zgoraj navedeno kandidat z nobeno izmed predloženih referenc ne izpolnjuje Zahteve 4 iz razpisne dokumentacije in tako prijava ni dopustna, saj ne izkazuje, da ustreza vsem zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. faze postopka, prav tako pa ne izkazuje, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

S tem je odločitev naročnika kot izhaja iz izreka utemeljena.

Pravni pouk:

Kandidat lahko zoper odločitev o priznanju sposobnosti vloži zahtevek za revizijo v roku osmih (8) delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL). Zahtevek za revizijo se vloži v elektronski obliki, neposredno preko portala e-Revizija. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.000,00 EUR, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-00569526.

GEN OVE d.o.o.

Bojan Jenčič, prokurist

genove

Podpisnik: Bojan Jenčič
Prokurist
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 00E8CDF71C0000000572DC7D3
Potek veljavnosti: 06. 01. 2031
Čas podpisa: 09. 10. 2026 12:33

Vročiti:

- *Portal javnih naročil,*
- *arhiv.*