

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK št. 3

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Obnovo cestninske postaje in izpostave Dob

oktober 2026

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: "27. NAVADNI PALETNI VILIČAR kot npr. tip Jungherich" Specifikacija?

Odgovor: Gre za paletni viličar za prevoz na standardnih evropaletah, z jekleno konstrukcijo in ustrezno antikorozijsko zaščito.

Viličar mora imeti:

- minimalna nosilnost 2.200 kg,
- integrirano elektronsko tehniko,
- dolžino vilic 1,10 m ali več,
- višina dviga vilic najmanj 100 mm.

Vprašanje 2: Ali se lahko izpolnjevanje obeh referenčnih pogojev (GOI dela pri novogradnji ali rekonstrukciji na objektu visoke gradnje CC-SI 124 bruto površine najmanj 1.500 m² in GOI dela pri novogradnji ali rekonstrukciji na objektu visoke gradnje CC-SI 122 bruto površine najmanj 600 m²), dokazuje z izvedbo novogradnje ene nestanovanjske stavbe, kjer je bila klasifikacija objekta CC-SI 12203, del tega objekta pa je bil klasificiran kot CC-SI 12420?

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Vprašanje 3: Zakaj naročnik zahteva referenco prav z izvedbo GOI dela pri novogradnji ali rekonstrukciji na objektu visoke gradnje CC-SI 124 , saj ponudnik, ki je znal zgraditi katerokoli nestanovanjsko stavbo zahtevane bruto površine, zna zgraditi tudi objekt CC-SI 124? Menimo, da se s takšnim referenčnim pogojem po nepotrebnem omejuje konkurenca.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Vprašanje 4: Ali za izpolnjevanje referenčnega pogoja izvedbe GOI del pri novogradnji ali rekonstrukciji na objektu visoke gradnje CC-SI 124 bruto površine najmanj 1.500 m² ustreza tudi referenca z izgradnjo objekta klasifikacije CC-SI 12203, katerega del je bil klasificiran kot CC-SI 12420?

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Vprašanje 5: Vprašanje glede hladilnega kontejnerja: Tipski kontejner bi morali dodatno

izolirati z izolacijskimi paneli, ker bo preveč izgub? Tudi vrata tipska imajo premajhno izolacijo in bi morala biti hladilniška. Poleg tega je opisu brez hladilne tehnike, najmanj kar je bi morala biti neka omarica s stikalom za luč, varovalke in seveda podnožje za priklop hladilne tehnike, Zahtevan temperaturni režim?

- Odgovor: Predviden je hladilni kontejner z naslednjimi zahtevami:
- Minimalna dolžina 3,0 m,
 - Širina 2,20 m do 2,50 m,
 - Višina 2,20 m do 2,90 m,
 - Nastavljiva temperatura od najmanj $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$;
 - možnost neprekinjenega vzdrževanja nastavljene temperature pri zunanji temperaturi najmanj $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$;
 - odstopanje temperature v prostoru največ $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - vgrajena hladilna naprava;
 - za obratovanje ni potrebna vgradnja ločene zunanje enote ali druga stacionarna montaža; zagon možen zgolj s priklopom na električno omrežje,
 - notranja LED osvetlitev,
 - Minimalna širina vrat: 2,0 m
 - Toplotna izolacija hladilnega kontejnerja mora biti izvedena tako, da zagotavlja neprekinjeno vzdrževanje zahtevanega temperaturnega režima v celotnem uporabnem prostoru kontejnerja pri predvidenih obratovalnih pogojih in zunanjih klimatskih vplivih.

Vprašanje 6: V Navodilih za pripravo ponudbe, točka 13.7 imate napisano, da so stroški projektantskega nadzora in stroški upravljavca zajeti v Ponudbenem predračunu, da sta citirani postavki že ovrednoteni in ju ponudnik ne more / ne sme /spreminjati. Citirani postavki št. 0008 (S 7 9 311) in št. 0011 (N 1 13 0087) v popisu del nista ovrednoteni, ampak je za njiju napisana vrednost 0,00 EUR, kar pa tudi ni v skladu z navodili (13.5), saj nobena cena na enoto ne sme biti enaka 0. Prosim vas za pojasnilo ali popravek.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem sta postavki S 7 9 311 in N 1 13 008 fiksirani z zneskom.

Vprašanje 7: Regali: 1.2.7.32. Koliko nivojev naj ima regal po višini – talna noga + koliko nosilnih rok? Nosilnost? 1.2.7.33. Navedena je zgolj dolžina nosilca 3000mm ne pa tudi skupna dolžina regala – in količina 7 kom – bodo povezani v en niz, ali postavljeni samostojno/ločeno ter koliko odlagalnih nivojev imajo po višini tla + koliko In pa nosilnost 1.2.7.34. koliko odlagalnih nivojev imajo po višini tla + koliko Ina pa nosilnost 1.2.7.35. Navedena je globina 117 cm, kar je neobičajna globina za shranjevanje pnevmatik (gre za dvojni regal nalaganje iz obeh strani) globine 2x 600mm? Prav tako potrebujemo nosilnost in koliko nivojev po višini.

Odgovor: 1.2.7.32 – R-K, regal – konzolni
Predvidenih je 10 nivojev, medsebojni razmik se prilagodi glede na višino regala in število predvidenih nivojev.

1.2.7.33

Gre za 3 sestave in sicer 2 kom po dvojni regal ter 1 kom trojni regal, kar je razvidno iz načrtov.

Predvidene so 4 police, medsebojni razmik se prilagodi glede na višino regala in število polic.

Nosilnost posameznega odlagalnega nivoja 2000 kg.

Postavka 1.2.7.34

Gre za 1 kom skladiščnega regala, kjer se bo skladiščilo manjše orodje in pripomočki v ključavničarski delavnici. Predvidi se 6 odlagalnih nivojev oz polic. Nosilnost police 250 kg.

Postavka 1.2.7.35

Gre za 4 kom regala za skladiščenje gum, 2 zložena eden na drugega. Regal je dimenzije 150 x 117 x 237 cm (VxGxD), ima 2 odlagalna nivoja, spodaj in na sredini. Gume bodo zlagane vertikalno. Nosilnost 1000 kg.

Vprašanje 8: Prosimo za pojasnilo okoli priznavanja klasifikacije objekta in reference: v razpisni dokumentaciji navajate v 4.2 (d): "• GOI dela pri novogradnji ali rekonstrukciji na objektu visoke gradnje CC-SI 122 bruto površine najmanj 600 m²." Vprašanje je, če boste priznali kot referenco, glede na CC-SI 122 klasifikacijo, novogradnjo OBJEKTA ZA TEHNIČNI PREGLED VOZIL , skupaj z povezanimi objekti, poslovnimi prostori, pisarnami, delavnicami... (kot npr AMZS...)? VPRAŠANJE VELJA TUDI ZA VODJO GRADNJE?

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Vprašanje 9: Prosimo za potrditev da ogled ni obvezen.

Odgovor: Ogled lokacije ni obvezen, je pa zaželen.

Vprašanje 10: Naročnika pozivamo, da smiselno razdeli naročilo na sklope. Le na ta način bo omogočena racionalna nabava opreme, ki se sedaj nahaja znotraj obrtniških del. S tem bo omogočena tudi večja konkurenčnost in možnost sodelovanja na javnem naročilu bo omogočena več subjektom, ki so strokovnjaki na svojem področju.

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vprašanje 11: V razpisni dokumentaciji ne najdemo shem stavbnega pohištva za objekt O5 Male garaže in O6 Prizidava garaže za plužne skupine. Prosimo, da naročnik dopolni razpisno dokumentacijo z manjkajočimi shemami stavbnega pohištva.

Odgovor: Naročnik kot del Poglavja 9 – Izvleček iz PZI, objavlja sheme stavbnega pohištva.

Vprašanje 12: V popisu del in PZI dokumentaciji je naveden hladilni kontejner. Naj opozorimo naročnika, da hladilni kontejner, ki je na skici v PZI dokumentaciji ni primeren za vgradnjo lovilca tekočin. Naročnika prosimo, da nam pojasni, na kakšno

temperaturo bo ohlajal kontejner in ali je v kontejnerju predviden lovilec tekočin ali ne?

Odgovor: Hladilni kontejner je prikazan shematsko kot primer. Potrebna je tudi vgradnja lovilca tekočin.

Vprašanje 13: Prosim za potrditev, da ponudniku v fazi oddaje ponudbe ni treba prilagati certifikatov, atestov, potrdil, izjav o skladnosti, izjav o lastnostih materiala/proizvoda in drugih izjav, poročil (vključno s testnimi poročili v skladu s SIST standardi), prospektov, katalogov, tehničnih soglasij, garancijskih listov, navodil za uporabo in vzdrževanje, dodatnih shem in delovnih načrtov za predvidene vgrajene elemente ter druge tehnične dokumentacije za materiale, proizvode, elemente in opremo, ki se vgrajujejo. To velja za celoten popis del in za celotno razpisno dokumentacijo, objavljeno za to javno naročilo. Prosim tudi za potrditev, da navedeno dokumentacijo predloži šele izbrani ponudnik (izvajalec), in sicer pred vgradnjo oziroma med izvedbo del, skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

Odgovor: Potrjujemo. Seznam dokumentacije, ki jo vsebuje ponudba, je naveden v Poglavju 10 – Sposobnost.

Vprašanje 14: Prosim za potrditev, da naročnik dopušča predložitve referenčnih potrdil na drugih obrazcih, ki jih je gospodarski subjekt predhodno pridobil za potrebe sodelovanja v drugih postopkih javnega naročanja in jih ima v svojem arhivu.

Odgovor: Da, če vsebina priloženih potrdil vsebuje vse podatke, kot so opredeljeni v referenčnem potrdilu. V podčlenu 4.2 (d) je navedeno: »Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, za referenčna dela, ki jih navaja v seznamu. Potrdila naročnikov del naj bodo pripravljena na obrazcih, ki so podani v Poglavju 10 - Sposobnost kot PRILOGA št. 1. V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1.«

Vprašanje 15: Prosim za potrditev, da popisa del ni potrebno natisniti, parafirati in prilagati v obliki skena, temveč zadošča zgolj predložitve izpolnjene datoteke v Excel formatu.

Odgovor: Ne potrjujemo. V Poglavju 10 – Sposobnost je v seznamu dokumentacije, ki jo vsebuje ponudba navedeno, da ponudba vsebuje ponudbeni predračun v elektronski obliki (v .pdf in .md4).

Vprašanje 16: Zaradi lažjega izpolnjevanja ponudbenih obrazcev vljudno naprošamo za njihovo objavo tudi v word obliki.

Odgovor: V pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, objavljamo obrazce Poglavja 5 in Poglavja 10 v word obliki.

Vprašanje 17: Prosim za potrditev da se terminskega plana pri oddaji ponudbe ne prilaga.

Odgovor: Potrjujemo.

- Vprašanje 18: Prosimo za potrditev, da za vodjo SI in EI del ni treba izkazati referenčnih poslov.
- Odgovor: Potrjujemo.
- Vprašanje 19: Prosimo za potrditev, da ni potrebno prilagati dodatnih shem ali delovnih načrtov za predvidene vgrajene elemente v fazi oddaje ponudbe.
- Odgovor: Potrjujemo. Seznam dokumentacije, ki jo vsebuje ponudba, je naveden v Poglavju 10 – Sposobnost.
- Vprašanje 20: Naročnika prosimo za potrditev, da v fazi oddaje ponudbe ni potrebno prilagati izjav in poročil za vgrajene materiale. Vse izjave (kot na primer Izjava o skladnosti, Izjava o lastnostih materiala/proizvoda ipd.), vsa poročila (kot na primer Testno poročilo v skladu s SIST standardom ipd.) ponudnik priloži izbrani ponudnik (izvajalec) in ne ponudnik v fazi oddaje javnega naročila.
- Odgovor: Potrjujemo. Seznam dokumentacije, ki jo vsebuje ponudba, je naveden v Poglavju 10 – Sposobnost.
- Vprašanje 21: Prosim za pojasnilo, ali moramo ponudbi priložiti tudi odgovore naročnika?
- Odgovor: Ne.
- Vprašanje 22: Prosim za potrditev, da vrednost referenčnih poslov ni ključna.
- Odgovor: Potrjujemo.
- Vprašanje 23: Prosim za potrditev, da vzorcev garancij (razen za resnost ponudbe) ni treba izpolnjevati, temveč bo te v celoti izpolnjene predložil le izbrani ponudnik.
- Odgovor: Potrjujemo. Seznam dokumentacije, ki jo vsebuje ponudba, je naveden v Poglavju 10 – Sposobnost.
- Vprašanje 24: Naročnika prosimo za potrditev, da se pri obračunu izvedenih del upoštevajo pravila strokovne publikacije "Gradbene kalkulacije z osnovami operativnega planiranja in obračunom gradnje objektov" avtorja Štefana Žemve, ki so splošno sprejeta pravila v gradbeni praksi.
- Odgovor: Potrjujemo.
- Vprašanje 25: Prosim za potrditev da pri vnosu vrednosti artikla kompleta ni treba vnesti cene podartiklov, temveč le skupno ceno za komplet.
- Odgovor: V ponudbeni predračun se navede skupna cena za komplet.
- Vprašanje 26: Prosim za potrditev, da pri postavkah kjer je opis postavke razdeljen na podpostavke in je celotna postavka prikazana kot 'kos', vpišemo vrednost samo v vrstico, ki se nanaša na skupno podano ceno vseh zgoraj/spodaj navedenih elementov.
- Odgovor: Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v Predračunu (Poglavje 6).

Vprašanje 27: Prosimo za obrazložitev kaj vpišemo pri postavkah, kjer je količina 0.

Odgovor: Postavk s količino 0 ni v popisu.

Vprašanje 28: Prosimo za potrditev, da se kot ustrezna referenca iz podčlenov 4.2 d) in 4.2 e) Navodil upošteva tudi referenčni posel (ena pogodba), v okviru katerega je ponudnik izvedel GOI dela pri novogradnji ali rekonstrukciji več objektov klasifikacije CC-SI 124, pri čemer se bruto površine teh objektov seštevajo in skupaj dosegajo najmanj 1.500 m². Prosimo za potrditev, da enako velja tudi za referenco vodje gradnje. Predmet tega javnega naročila ni en sam objekt, temveč celovita obnova cestninske postaje, ki obsega več ločenih objektov, med njimi rekonstrukcijo velikih in malih garaž (O4, O5) ter dve prizidavi garaž (O6, O7), ki se izvajajo v okviru enega posla. Referenca, ki zajema izvedbo več objektov CC-SI 124 v okviru ene pogodbe, je zato s predmetom tega naročila bistveno bolj primerljiva kot referenca za en sam objekt. Izvedba več objektov hkrati je z vidika organizacije gradbišča, koordinacije del in vodenja gradnje praviloma tudi zahtevnejša od izvedbe enega objekta enake skupne površine. Pogoji glede klasifikacije, vrste del in površine bi s tem ostal enak, omogočil pa bi sodelovanje več ponudnikom z ustreznimi izkušnjami.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenčnega pogoja iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenčnega pogoja za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Vprašanje 29: Po pregledu dokumentacije, obsega, zahtevnosti in prihajajočih krompirjevih počitnic vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in postavitev vprašanj do 25.11.2026.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb. Rok za postavljanje vprašanj se bo podaljšal.

Vprašanje 30: Vljudno vas prosimo da objavitte popis del. Nikjer ga ne najdemo.

Odgovor: V podčlenu 8.2 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je navedeno:
»Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000121/2026. Poglavlje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N82Z015) lahko ponudniki pridobijo na spletnem naslovu <https://ipis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.«
Za vprašanja in pomoč je na voljo PIS-Helpdesk: 031 473 658 in info-pti@fgg.uni-lj.si.

Vprašanje 31: Glede na ogled objekta, prosimo za sledeči podatek: Ali je obstoječa elektrarna še v garancijski dobi in kdo je bil izvajalec pri izvedbi elektrarne?

Odgovor: Podatek o izvajalcu obstoječe elektrarne ni relevanten za pripravo ponudbe. Obstoječa sončna elektrarna je še v garancijski dobi. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da so za izvedbo predvideni posegi na objektu, ki

lahko vplivajo na obstoječo elektrarno, pri čemer nosi izbrani izvajalec odgovornost za organizacijo in izvedbo vseh potrebnih del, vključno z morebitno začasno demontažo, ponovno montažo in zagotavljanjem delovanja sistema po zaključku del.

Vprašanje 32: Vljudno naprošamo za razpis dodatnega termina skupnega ogleda lokacije. Naročnik je z dodatkom podaljšal referenčno obdobje za ponudnika in vodjo gradnje, s čimer se je razširil krog gospodarskih subjektov, ki lahko izpolnijo pogoje za sodelovanje. Nekateri ponudniki so se za pripravo ponudbe odločili šele po objavi navedenih sprememb, ko sta bila oba razpisana termina ogleda že izvedena ali tik pred izvedbo. Dodaten termin bi naročniku zagotovil večje število ponudb, pripravljenih na podlagi dejanskega stanja na terenu, in s tem bolj primerljive in kakovostne ponudbe ter manj tveganja za nepredvidena dela med izvedbo.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo dodaten termin za ogled gradbišča.

Vprašanje 33: Čudno je da ne odgovarjate na vprašanja. Verjetno vprašanja so, glede na velikost projekta. Prosim, bodite tako vljudni in fer, da boste bolj ažurni.

Odgovor: Naročnik bo odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.

Vprašanje 34: Obstajajo kakšne slike/skice teh artiklov opreme in pa tlorisi postavitve? Npr za garderobno omaro, je lahko široka 40 cm in kakšna je notranjost omare? itd..

Odgovor: Načrt notranje opreme je del Poglavlja 9 - Izvleček iz PZI.

Vprašanje 35: Tlakovska dela, linolej: moramo upoštevati točno navedenega, ali lahko ponudimo alternativo? (Po preteklih izkušnjah se ni dalo kaj veliko spreminjati...)

Odgovor: Ponudnik lahko ponudi tudi drug, enakovreden proizvod, ki po tehničnih lastnostih v celoti ustreza zahtevam naročnika. V primeru enakovrednega proizvoda mora izbrani ponudnik to enakovrednost ustrezno izkazati s tehnično dokumentacijo proizvajalca.

Vprašanje 36: Pred časom smo vam poslali vprašanje. Kdaj lahko pričakujemo odgovor???

Odgovor: Naročnik bo odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.

Vprašanje 37: V postavki 0 N 50 50 345 je zapisano : Dobava in vgrajevanje betona , prereza 0,2 - 0,3 m³/m². Kvaliteta betona C 35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 XA3 Armirano betonska talna plošča, deb 39 cm, z vgrajenim industrijskim talnim ogrevanjem (nizko temperaturni ogrevalni sistem, nameščen direktno v betonski sloj Zanima nas, ali je talno ogrevanje iz te postavke zajeto med strojnimi instalacijami ali ga moramo upoštevati v tej postavki, Če ga moramo upoštevati v tej postavki, potem potrebujemo več podatkov in podrobnejši opis tega ogrevanja , ki se upošteva na m³ betona.

Odgovor: Talno ogrevanje je treba upoštevati v tej postavki. Podrobnejši opis je razviden iz načrta strojnih inštalacij v Poglavlju 9 – Izvleček iz PZI.

Vprašanje 38: Prosimo naročnika, da podaljša rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb za vsaj 14 dni, saj na dan 16. 10. 2026 še ni odgovoril na nobeno od zastavljenih vprašanj. Ker so odgovori naročnika pomembni za pravilno razumevanje razpisne dokumentacije in pripravo ustrezne ponudbe, prosimo za ustrezno podaljšanje obeh rokov, ki bo vsem zainteresiranim ponudnikom omogočilo pravočasno in kakovostno pripravo ponudb.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb. Rok za postavljanje vprašanj se bo podaljšal.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se referenčna zahteva iz podčlena 4.2 (d) tako, da glasi:

- (d) Ponudnik mora izkazati, da je izvedel GOI dela pri novogradnji ali rekonstrukciji na objektu visoke gradnje bruto površine najmanj 1.500 m².

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum izdaje uporabnega dovoljenja oziroma datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela, če uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

Referenčna dela ne smejo biti starejša od 1. 9. 2019.

Spremeni se referenčna zahteva za vodjo gradnje iz podčlena 4.2 (e) tako, da glasi:

- imeti vsaj eno referenco pri GOI delih pri novogradnji ali rekonstrukciji na objektu visoke gradnje bruto površine najmanj 1.500 m², in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ-1 oz. GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. v smislu ZGO – 1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje gradbišča.

Referenčna dela ne smejo biti starejša od 1. 9. 2019.

V podčlen 7.1 (Ogled gradbišča) se doda dodatni termin za ogled gradbišča:

Naročnik bo za zainteresirane ponudnike organiziral dodatni ogled, in sicer dne 2. 11. 2026 ob 10.00 na objektu CP Dob na naslovu Dob pri Šentvidu 100, 1296 Šentvid pri Stični.

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> najkasneje do dne 19. 11. 2026 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **19. 11. 2026** in se bo začelo ob **13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami):

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N82Z015-01), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N82Z015).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N82Z015-01) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://ipis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N82Z015-01).

V novem Poglavju 6 sta postavki S 7 9 311 in N 1 13 008 fiksirani z zneskom.

Poglavje 9 – Izvleček iz PZI:

Kot del Poglavja 9 naročnik objavlja sheme stavbnega pohištva.

Poglavje 9 se dopolni, kot sledi:

Predviden je hladilni kontejner z naslednjimi zahtevami:

- Minimalna dolžina 3,0 m,
- Širina 2,20 m do 2,50 m,
- Višina 2,20 m do 2,90 m,
- Nastavljiva temperatura od najmanj $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- možnost neprekinjenega vzdrževanja nastavljene temperature pri zunanji temperaturi najmanj $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- odstopanje temperature v prostoru največ $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- vgrajena hladilna naprava;
- za obratovanje ni potrebna vgradnja ločene zunanje enote ali druga stacionarna montaža; zagon možen zgolj s priklopom na električno omrežje,
- notranja LED osvetlitev,
- Minimalna širina vrat: 2,0 m
- Toplotna izolacija hladilnega kontejnerja mora biti izvedena tako, da zagotavlja neprekinjeno vzdrževanje zahtevanega temperaturnega režima v celotnem uporabnem prostoru kontejnerja pri predvidenih obratovalnih pogojih in zunanjih klimatskih vplivih.

1.2.7.32 – R-K, regal – konzolni

Predvidenih je 10 nivojev, medsebojni razmik se prilagodi glede na višino regala in število predvidenih nivojev.

1.2.7.33

Gre za 3 sestave in sicer 2 kom po dvojni regal ter 1 kom trojni regal, kar je razvidno iz načrtov. Predvidene so 4 police, medsebojni razmik se prilagodi glede na višino regala in število polic. Nosilnost posameznega odlagalnega nivoja 2000 kg.

Postavka 1.2.7.34

Gre za 1 kom skladiščnega regala, kjer se bo skladiščilo manjše orodje in pripomočki v ključavničarski delavnici. Predvidi se 6 odlagalnih nivojev oz polic. Nosilnost police 250 kg.

Postavka 1.2.7.35

Gre za 4 kom regala za skladiščenje gum, 2 zložena eden na drugega. Regal je dimenzije 150 x 117 x 237 cm (VxGxD), ima 2 odlagalna nivoja, spodaj in na sredini. Gume bodo zlagane vertikalno. Nosilnost 1000 kg.

Poglavje 10 – Sposobnost:

Kot del tega dodatka objavljamo novo potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 1), ki v celoti nadomešča prvotno objavljeno potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 1).

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljeno potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 1).

V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1.

Kot del tega dodatka objavljamo novo potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 2), ki v celoti nadomešča prvotno objavljeno potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 2).

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljeno potrdilo naročnika del (PRILOGA št. 2).

V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 2.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

PRILOGA št. 1

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek):.....

....., tel.:, e-naslov:

Naziv pogodbenega izvajalca:

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): Dela so bila dokončana (navesti datum izdaje uporabnega dovoljenja / potrdila o prevzemu ali
enakovrednega potrdila).....

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca

(ustrezno izpolniti) je v okviru pogodbe:

- | | | |
|---|----|-------------------------|
| - dela izvajal samostojno, brez partnerjev | DA | NE (ustrezno obkroži) |
| - dela izvajal kot partner v skupni izvedbi | DA | NE (ustrezno obkroži) v |

kolikor DA, potem navesti partnerje:

.....

- | | | |
|--|----|-----------------------|
| - dela izvajal kot podizvajalec | DA | NE (ustrezno obkroži) |
| - izvedel GOI dela pri novogradnji / rekonstrukciji (ustrezno obkrožiti) na stavbi | | |
| (ustrezno navesti stavbo) bruto površine | | |
| m2 (ustrezno izpolni). | | |

Naročnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referenčna
dela, navedena na tem referenčnem potrdilu.

Datum izdaje potrdila:

Za naročnika:

(ime in priimek)_____
(Podpis)

**POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA STROKOVNI KADER
(Vodja gradnje)**

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek):

tel.:, e-naslov:.....

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo:

.....

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi):

.....

Opis referenčnega dela:

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je (ime in priimek strokovnega kadra) opravljal funkcijo (navesti funkcijo kot npr.: vodja gradnje/vodja del/odgovorni vodja del/odgovorni vodja gradbišča) pri izvedbi GOI del pri novogradnji / rekonstrukciji (ustrezno obkrožiti) na stavbi (ustrezno navesti stavbo) bruto tlorisne površine m² (ustrezno izpolni).

Referenčna dela so bila dokončana (navesti datum izdaje uporabnega dovoljenja / potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila).....

Strokovnjak je dela po pogodbi opravil skladno s pravili stroke.

Datum izdaje potrdila

Za naročnika:

(ime in priimek)

(Podpis)