

DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO

Investitor: **Občina Medvode**
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode

Objekt: **Rekonstrukcija armaturne celice vodohrana Verje**

Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**

Za gradnjo: **rekonstrukcija**

Projektant: **HIDROPROJEKT, d.o.o.**
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba projektanta: **Gašper Kokalj, univ.dipl.inž.grad.**

Žig: Podpis:

 

Odgovorni vodja projekta: **Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.grad.**
Identifikacijska številka: **G-1184**

Osebni žig: Podpis:



Številka projekta: **9579**

Kraj in datum: **Ljubljana, december 2025**

ZBIRNI PRIKAZ**I. NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 1A Pravilnika

II. UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 1B Pravilnika

III. IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 2B Pravilnika

IV. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 3 Pravilnika

V. SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 4A Pravilnika

VI. PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 4B Pravilnika

VII. PODATKI O ZEMLJIŠČIH

Vse vsebine so zajete v priloženi Prilogi 4C Pravilnika

VIII. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Predmet obravnave je rušitev stare armaturne celice in dograditev nove. Vključena je tudi obnova strojne opreme.

Vodohran Verje-novi je volumna 400 m³. Tvori jo ga: dve vodni celici, armaturna celica in jašek pred armaturno celico.

Vodni celici sta okroglih tlorisov.

Armaturna celica je poligonalnega tlorisa, po višini razdeljena na pritlični in kletni del. Armaturna celica je utesnjena. Vstop v kletni del je po lestvi, ki ne zagotavlja ustreznega vstopa po pravilniku o varstvu pri delu. V kletnem delu je vgrajena črpalka za prečrpavanje vode v VH Brezovec. Zaradi omejenega prostora skoraj ni dostopna.
