



POŽARNA ANALIZA PREDVIDENEGA STANJA





M 1:X

LEGENDA:

- NAJVEČJI MOŽEN PRETOK
PRI TLAKU 2,5 BAR :
- ≥ 10 l/s
 - 10 - 9 l/s
 - 9 - 8 l/s
 - 8 - 7 l/s
 - 7 - 6 l/s
 - 6 - 5 l/s
 - 5 - 4 l/s
 - 4 l/s
- Ni izpolnjen kriterij 2,5 bar

H 15 Oznaka hidrantov po naseljih

Opomba
- Za razlago legende glej TP, poglavje Požarna varnost

			VODNAR, d.o.o. Podjetje za opravljanje projektiv, nadzora in tehničnih uslug, d.o.o.			Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, tel: 059 081 121 fax: 059 046 292			IZS 0255		
Investitor: Komunala, Kranjska Gora d.o.o. Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek			Objekt: HIDRAVLICNI PRERACUN VODOVODNIH SISTEMOV MOJSTRANA, DOVJE IN BELCA								
Ime: Odg. vodja projekta: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.			Id. št.: G-3536			Podpis: 					
Odg. projektant: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.			G-3536								
Obdelal: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.			G-3536								
Risal: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.			G-3536								
Datum risbe: Oktober 2015			Merilo: 1: X			Faza: STUDIJA					
						Št.načrta: H-6/15					
						Št.risbe: 3					
									Št. spr.: 1		