Datum objave 02.11.2026 15:27

VPRAŠANJE z dne 2. 11. 2026 ob 14:02 uri
Spoštovani!
v zvezi s tehničnimi zahtevami za Ločilniki in ozemljilni ločilniki 220 kV in 110 kV iz DZR, št. načrta: R4PO01-6E/08B, str. 24/80, kjer je navedeno, da drsni kontakti na glavni tokovni poti niso dovoljeni, naročnika prosimo za potrditev, da je dopustna tudi izvedba ločilnikov in ozemljilnih ločilnikov z drsnimi kontakti na glavni tokovni poti.

Takšna izvedba predstavlja uveljavljeno tehnično rešitev, ki ob izpolnjevanju zahtevanih tehničnih karakteristik, veljavnih standardov IEC in predpisanih tipskih preizkusov zagotavlja ustrezno funkcionalnost, zanesljivost in varnost obratovanja.

Z namenom zagotavljanja širše konkurence in omogočanja sodelovanja različnih proizvajalcev naročnika prosimo, da navedeno izvedbo dopusti kot tehnično enakovredno rešitev.

Prosimo za potrditev, da so ločilniki in ozemljilni ločilniki z drsnimi kontakti na glavni tokovni poti sprejemljivi, če izpolnjujejo vse ostale zahteve razpisne dokumentacije.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje tudi drsne kontakte na glavni tokovni poti.