REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

JP KOMUNALA d.o.o. ČRNOMELJ
PREJETO: 21-12-2020
Vročiti:
ŠTEV.:

Številka: 35441-59/2020-12
Datum: 18. 12. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19), šestega odstavka 85. člena v povezavi s prvim odstavkom 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) in tretjega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) v upravni zadevi spremembe in uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode upravljavcu JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj, ki ga zastopa direktor Samo Kavčič, po uradni dolžnosti naslednjo

O D L O Č B O

1. Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode št. 35441-32/2012-8 z dne 24. 7. 2012 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje komunalne čistilne naprave Semič, z zmogljivostjo 2.800 populacijskih ekvivalentov (PE), izdano upravljavcu JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj, se spremeni tako, kot sledi iz nadaljevanja izreka te odločbe:

   1.1. V celotnem besedilu izreka okoljevarstvenega dovoljenja se pred imenom katastrske občine »Semič« doda številka katastrske občine, in sicer »1527«.

   1.2. Spremeni se točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da se besedna zveza »na parc. št. 240/6, k.o. Semič« nadomesti z besedno zvezo »na zemljišču v k.o. 1527 Semič parcele št. 240/6, 240/7 in 254«.

   1.3. Spremeni se točka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da se besedna zveza »parc. št. 240/5, k.o. Semič« nadomesti z besedno zvezo »na zemljišču v k.o. 1527 Semič parcela št. 240/7«.

   1.4. V Tabeli 1 v točki 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se parametru neraztopljene snovi spremeni mejna vrednost iz »60 mg/L« na novo mejno vrednost »35 mg/L«.

   1.5. Spremeni se točka 1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se sedaj glasi:
   »Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter sam

takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.«

1.6. V izrek okoljevarstvenega dovoljenja se za točko 1.12 dodajo točke 1.13, 1.14, 1.15 in 1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:

»1.13 Upravljavec naprave mora poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.«

»1.14 Upravljavec naprave mora zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih voda na iztoku iz naprave določenem v točki 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.«

»1.15 Upravljavec naprave mora zagotoviti posredno odvajanje prečiščene odpadne vode preko ustreznega objekta za ponikanje, ki mora imeti tamponsko dno iz peščenega materiala, ki zagotavlja zadostno prepustnost in povečuje možnost sorpcije. Peščeni material v objektu za ponikanje se zamenja v sklopu vzdrževanja objekta najmanj enkrat na vsaka tri leta oziroma po potrebi. Upravljavec mora voditi evidenco vzdrževanja objekta za ponikanje.«

»1.16 Upravljavec mora za zagotavljanje (pogojno) sprejemljivega vpliva na podzemne vode in tla zagotavljati naslednje varstvene (omilitvene) ukrepe:

i. zagotovitev dežurne ekipo 24 ur na dan, sedem dni v tednu in potrebne opreme za primer izpada delovanja naprave, črpališč in druge z napravo povezane infrastrukture,
ii. v primeru večjih okvar se dnevna količina odpadnih vod prečrpa in dnevno odpelje na centralno čistilno napravo Črnomelj,
iii. sistem SMS signalizacije, ki omogoča nadzor naprave in opozarjanje na kritične nivoje, odpoved posameznih pogonov ali odpoved delovanja celotne naprave,
iv. v skladu s poslovnikom izvajanje dnevnih, tedenskih in mesečnih nadzorov celotne naprave,
v. izvajanje dodatnih meritev kakovosti prečiščene vode na iztoku v primeru nepravilnega delovanja naprave, ki jih po potrebi izvede pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.«

1.7. Črtata se točki 2 in 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

1.8. Spremeni se točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se sedaj glasi:
»Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.«

1.9. Spremeni se točka 7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se sedaj glasi:
»Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.«

2. Ostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene.

3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 3. 6. 2020 v skladu s šestim odstavkom 85. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO-1) po uradni dolžnosti pričela s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode št. 35441-32/2012-8 z dne 24. 7. 2012 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki je bilo izdano upravljavcu JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju: upravljavec).

Iz šestega odstavka 85. člena ZVO-1 izhaja, da se za preverjanje in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali dejavnost ali njegovo spremembo po uradni dolžnosti smiselno uporabljajo določbe 78. člena ZVO-1, razen 2. točke prvega odstavka. Na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 se postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti uvede, kadar to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

V času od pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja je prišlo do naslednjih sprememb predpisov:

- ZVO-1,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15; v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19; v nadaljevanju: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode) in
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15; v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda).

Naslovni organ je dne 23. 6. 2020 upravljavca seznanil z uvedbo postopka spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti ter konkretnimi spremembami, ki bodo vplivale na izrek okoljevarstvenega dovoljenja in sicer v skladu s šestim odstavkom 85. člena v povezavi s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 ter ga pozval k predložitvi podatkov oziroma dokumentacije.

Naslovni organ je dne 1. 7. 2020 prejel odgovor upravljavca naprave, v katerem se je opredelil do podatkov o parcelah, na katerih se nahajajo iztok ter merilni mesti na vtoku ter iztoku, koordinatah iztoka, merilnih mest na vtoku ter iztoku, aglomeracijah, naseljih in priključeni industriji.

Upravljavec je naslovnemu organu v odgovorih z dne 1. 7. 2020 posredoval podatke o aglomeraciji, iz katere se na komunalno čistilno napravo Semič po javni kanalizaciji odvajajo komunalne odpadne vode. Naslovni organ je navedeno preveril z vpogledom v Geoportal Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Atlas okolja, dan vpogleda 1. 12. 2020).

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Velikost aglomeracije (PE)
5926	VRTAČA PRI SEMIČU 2019	1246

Upravljavec je v odgovoru z dne 1. 7. 2020 navedel, da se na napravi čistijo komunalne odpadne vode iz mesta (naselja) Semič. Na napravo je priključena industrija in sicer Iskra, d.o.o. PE Kondenzatorji in Elstab Lde, PE Semič v skupnem deležu odpadne vode 10,7 %. Skladno z navedbo je naslovni organ na podlagi vpogleda podatkov v Atlasu okolja in lastnih evidenc (dan vpogleda 1. 12. 2020) ugotovil, da navedeno drži.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v drugem odstavku 21. člena določa, da se lahko odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo le na območjih, kjer ni vodotokov, če:

- za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe,
- parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali emisije toplote za odvajanje posredno v vode,
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali so škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven in
- odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje na vodovarstvenem območju.

Naprava prečiščene komunalne odpadne vode odvaja posredno v podzemne vode (ponikanje), saj na obravnavanem območju ni vodotokov. Območje, kjer se nahaja naprava je klasificirano kot kraški vodonosnik, kar je, skladno z določbo 6. člena Pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05 in 8/18; v nadaljevanju: Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda), razvidno tudi iz 2.11 točke Priloge 2 k Pravilniku o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Opisi vodnih teles podzemnih voda). Naslovni organ na podlagi vpogleda v podatke pridobljene iz Atlasa okolja, skladno s predpisanim opisom vodnih teles podzemnih voda v 2.11 točke Priloge 2 k Pravilniku o določitvi vodnih teles podzemnih voda, ugotavlja, da gre za posredno odvajanje prečiščenih komunalnih odpadnih voda v podzemne vode vodnega telesa z imenom »DOLENJSKI KRAS« s šifro SIVTpodV1011, ki je del vodnega območja Donave. Iz uradnih evidenc je razvidno (Atlas voda, Podzemne vode – količinsko stanje in Podzemne vode – kemijsko stanje), da je količinsko stanje podzemne vode vodnega telesa Dolenjski Kras ocenjeno kot »dobro«. Kemijsko stanje podzemne vode vodnega telesa Dolenjski Kras je ocenjeno kot »dobro« s srednjo ravno zaupanja.

Naprava se ne nahaja na vodovarstvenem območju, določenem na državnem ali občinskem nivoju ali na občutljivem območju zaradi evtrofikacije, ki je določeno skladno s 5. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Naprava se prav tako ne nahaja na prispevnem območju kopalnih voda. Navedena dejstva je naslovni organ ugotovil na podlagi vpogleda v lastne evidence, kar je razvidno iz uradnega zaznamka št. 35441-59/2020-10 z dne 4. 12. 2020.

Skladno z navedenimi dejstvi mora naprava zagotavljati sekundarno stopnjo čiščenja, ki je določena v 6. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in dodatno obdelavo za mikrobiološka parametra »Intestinalni enterokoki« in »Escherichia coli« skladno z 11. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Naprava je v letu 2017 in 2018 čezmerno obremenjevala okolje z mikrobiološkima parametroma kar je bila posledica tehnične okvare. Upravljavec naprave je napako odpravil in analize izvedene v okviru obratovalnega monitoringa v letu 2019 izkazujejo, da naprava ne presega mejnih vrednosti iz okoljevarstvenega dovoljenja, kar je potrdil tudi Inšpektorat RS za okolje in prostor (Območna enota Novo mesto) v svojem poročilu o inšpekcijskem pregledu naprave št. 06182-1884/2020-3 z dne 14. 7. 2020.

Skladno s točko 1.2 Priloge 5 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je naslovni organ preveril ali naprava zadosti zahtevam iz citirane točke pri posrednem odvajanju v podzemno vodo za obstoječo napravo.

Vpliv odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode v »Dokumentacija k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemne vode za KČN Semič« (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano št. 2172-72-178/20, 27. 11. 2020, v nadaljevanju Dokumentacija za ponikanje) je določen s pomočjo meril za opredelitev ocene vpliva ki so določena v točki »VII. Opredelitev številčne in opisne ocene vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode« citirane uredbe in je ocenjen kot:

Merilo za opredelitev ocene	Ocena
Ponikovalna sposobnost terena	Sprejemljiv vpliv
Kakovost podzemne vode	Sprejemljiv vpliv
Velikost vplivnega območja	Sprejemljiv vpliv
Ocena zadrževalne sposobnosti onesnaževal	Pogojno sprejemljiv vpliv
Ocena posledice za vsako onesnaževalo	Pogojno sprejemljiv vpliv
Ocena posledice posameznega scenarija	Pogojno sprejemljiv vpliv

Ob normalnem delovanju naprave bo vpliv odvajanja prečiščenih odpadnih vod na kemijsko stanje podzemne vode zanemarljiv. Z iztokom ponikovalne odpadne vode neposredno v ponikovalni objekt, vplivov na tla ni pričakovati (Mnenje o možnosti posrednega odvajanja odpadne vode iz komunalne čistilne naprave Semič (IRGO Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, št. 3009517, November 2020, v nadaljevanju Hidrogeološko mnenje).

Tretji odstavek 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določa, da mora biti pri posrednem odvajanju zagotovljeno ponikanje prek objekta za ponikanje, če je iztok na zakraselem območju ali območju, kjer ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, ki zagotavlja preprečevanje vnosa onesnaževal v podzemno vodo.

Citirana uredba nadalje v četrtem odstavku 21. člena tudi določa, da se med dnom objekta za ponikanje iz tretjega odstavka in najvišjo gladino podzemne vode mora nahajati plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1 m. Prostornina objekta za ponikanje se določi glede na ponikovalne sposobnosti terena v dokumentaciji iz prve alineje tretjega odstavka 23. člena te uredbe.

Iz Hidrogeološkega mnenja je razvidno, da bo komunalna čistilna naprava Semič komunalne odpadne vode odvaja preko objekta za ponikanje. Za zagotovitev ustreznega objekta za ponikanje očiščene odpadne vode se bo mesto ponikanja, ki v naravi predstavlja požiralnik, velik 1,4 x 2,1 m. globine 1,3 m , uredilo v ponikovalnico. Iz požiralnika se bo najprej z bagrom odstranilo zapolnitev (sediment). Na očiščeno dno se bo nadomestilo geotekstil, ki bo preprečeval iznos drenažnega materiala. Sama ponikovalnica bo zgrajena iz betonske cevi premera 1 m, ki bo v spodnjem delu perforirana. Dno cevi se v perforiranem delu zasuje z drenažnim zasipom, debeline 1 m, v zgornjem delu granulacije 0-15 mm in v spodnjem delu 15-30 mm. V ponikovalnico se bo nadomestila odbojna plošča premera 50 cm. Prostor med steno vrtače in cevjo ponikovalnice pa se bo zasul z dobro prepustno prodno peščenim materialom. Na vrh ponikovalnice in revizijskega jaška se bo namestil litoželezni pokrov.

Pri iztoku prečiščene odpadne vode v ponikovalni objekt je kot dodatni ukrep za zaščito podzemne vode predvideno tudi tamponsko dno ponikovalnega objekta, ki se ga po potrebi obnovi, ko so sorpcijske površine večinsko zapolnjene. Potrebo po zamenjavi se ugotavlja na podlagi vizualnega pregleda, ki ga upravljavec izvaja enkrat mesečno, ob letnih meritvah pa tudi pooblaščeni izvajalec monitoringa. Pooblaščeni izvajalec monitoringa v letnem poročilu opredeli potrebo po zamenjavi tampona. Zamenjavo tampona je nujno izvesti najmanj na vsaka 3 leta.

Debelina nezasičene cone na območju naprave znaša med 30 in 40 m (od 150 – 160 m nadmorske višine) v odvisnosti od ocenjenega nihanja nivoja podzemne vode. Sledilni poizkusi dokazujejo, da vode iz širšega območja naprave gravitirajo v izvir Krupe. Koeficient prepustnosti vodonosnika na območju ponikanja odpadne vode iz naprave je bil povzet iz nalivnih testov v vrtači brez ponikovalnega objekta in iz črpalnih poizkusov na bližnjih vrtinah in je ocenjen med 10^{-4} do 10^{-3} m/s. Ponikovalna sposobnost terena je ocenjena kot visoka (Hidrogeološko mnenje).

Prostornina ponikovalnega objekta (2,2 m^3) in najmanj 1 m debela neomočena plast peščenega zasipa zadostuje količinam, določenim v okoljevarstvenem dovoljenju, ponikovalnim sposobnostim tal, hitrosti toka podzemne vode in drugim hidrogeološkim značilnostim območja (Hidrogeološko mnenje).

Iz citirane dokumentacije je tudi razvidno, da ima naprava skupaj s kanalizacijo ocenjeno zadrževalno sposobnost do 24 ur obratovalnega časa v primeru izpada delovanja naprave, kar predstavlja dodatno prednost v primeru izpada delovanja naprave.

Naslovni organ ugotavlja, da iz predhodno navedenih dejstev izhaja, da se odpadna voda iz komunalne čistilne naprave Semič lahko odvaja posredno v podzemno vodo, saj naprava izpolnjuje pogoje za odvajanje ter zahteve za posredno odvajanje, ki jih določa trenutno veljavna zakonodaja.

Naslovni organ je v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 o uvedbi postopka spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti obvestil pristojno inšpekcijo. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto, je dne 14. 7. 2020 posredoval poročilo o inšpekcijskem nadzoru št. 06182-1884/2020-3, iz katerega izhaja, da je bil dne 13. 7. 2020 opravljen izredni inšpekcijski pregled naprave, v okviru katerega niso bile ugotovljene nepravilnosti oziroma neskladnosti delovanja naprave z zahtevami v okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ je v postopku izdaje te odločbe odločal na podlagi odgovorov upravljavca, podatkov iz lastnih in drugih uradnih evidenc ter poročila o inšpekcijskem pregledu št. 06182-1884/2020-3 z dne 14. 7. 2020, ki ga je posredoval Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto.

Naslovni organ je v skladu s šestim odstavkom 85. člena ZVO-1 po uradni dolžnosti spremenil okoljevarstveno dovoljenje tako, da je spremenil oziroma določil nove obveznosti na podlagi predpisov, ki veljajo v času odločanja, tako kot to izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi določbe 6. člena Pravilnika o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list RS, št. 100/06) se številka katastrske občine Semič, na območju katere se nahaja naprava, glasi 1527. Glede na navedeno je naslovni organ odločil, kot izhaja iz točke 1.1 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke 1.2 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je dopolnil navedbo parcelnih številk na katerih se nahaja naprava in jo tako uskladil z veljavnim zemljiškoknjižnim stanjem na podlagi vpogleda v zemljiško knjigo dne 1. 12. 2020.

V nadaljevanju je naslovni organ v točki 1.3 izreka te odločbe spremenil točko 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je spremenil navedbo parcelne številke območja na katerem se odvajajo odpadne vode posredno v podzemne vode in sicer je številko parcele 240/5 nadomestil z 240/7 in jo tako uskladil z veljavnim zemljiškoknjižnim stanjem na podlagi vpogleda v zemljiško knjigo dne 1. 12. 2020.

Zaradi spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ v Tabeli 1 v točki 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil mejno vrednost za parameter neraztopljene snovi, in sicer je mejno vrednost znižal s 60 mg/L na 35 mg/L, na podlagi tretjega odstavka 42. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in Preglednice 1 v Prilogi 1 k citirani uredbi, pri čemer je upošteval, da gre za komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE (zmogljivost naprave je 2.800 PE), kot izhaja iz točke 1.4 izreka te odločbe.

V nadaljevanju je naslovni organ spremenil točko 1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako da je, zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, dodal obveznost prijave na inšpekcijo, pristojno za ribištvo, skladno z določbo šestega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kot izhaja iz točke 1.5 izreka te odločbe.

V nadaljevanju je naslovni organ v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki določa obveznost izdelave poročila o obratovalnem monitoringu komunalne čistilne naprave, na podlagi Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, tako, da je, skladno z določbo prve alineje, četrtega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, določil, da mora biti poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda predloženo v elektronski obliki vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto, kot izhaja iz točke 1.6 izreka te odločbe.

Kot prav tako izhaja iz točke 1.6 izreka te odločbe, je v izrek okoljevarstvenega dovoljenja naslovni organ dodal tudi novo točko 1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki določa obveznost zagotavljanja trajnih meritev pretoka odpadnih voda na iztoku iz naprave na podlagi tretjega odstavka 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Dalje je naslovni organ v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodal novo točko 1.15, ki določa obveznost zagotovitve objekta za ponikanje. Kot je bilo že obrazloženo, je komunalna čistilna naprava Semič obstoječa naprava, zato mora upravljavec v skladu s prvim odstavkom 27. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo zagotoviti, da se obratovanje naprave prilagodi zahtevam iz tretjega in četrtega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, torej, da upravljavec zagotovi ustrezen objekt za ponikanje, kot to izhaja iz točke 1.6 izreka te odločbe.

V izrek okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ dodal tudi točko 1.16 s katero določa varstvene (omilitvene) ukrepe, ki so povzeti iz Hidrogeološkega mnenja. Iz citirane dokumentaciji je pooblaščenec za izvajanje obratovalnega monitoringa navedel varstvene (omilitvene) ukrepe za zagotavljanje (pogojno) sprejemljivega vpliva na podzemne vode in tla. Dodatne obveznosti za zagotavljanje ustrezne kakovosti odpadni vod iz naprave pred ponikanjem v podzemne vode je naslovni organ določil na podlagi Priloge 5 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kot to izhaja iz točke 1.6 izreka te odločbe.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ, zaradi spremembe predpisa do katere je prišlo po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, okoljevarstveno dovoljenje uskladil s spremenjeno določbo 82. člena ZVO-1, ki več ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in zato črtal točki 2 in 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1.7 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil obveznost obveščanja o nameri spremembe v obratovanju naprave, ki je določena v točki 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da jo je uskladil s spremembo ZVO-1, do katere je prišlo po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in določil, skladno z drugim odstavkom 85. člena ZVO-1, da mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1.8 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil obveznost obveščanja o nameri dokončnega prenehanja delovanja naprave, ki je določena v točki 7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da jo je uskladil s spremembo ZVO-1, do katere je prišlo po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in določil, skladno z določbo osmega odstavka 85. člena ZVO-1, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave ter to izkazovati s potrdilom o oddani pošiljki, kot izhaja iz točke 1.9 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke 2 izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena in v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in, 82/13) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke 3 izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana.

Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35441020.

Postopek vodila:

Aleksandra Aubreht
višja svetovalka III

REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Ljubljana

mag. Nataša Žitko Štemberger
sekretarka

Vročiti:
- JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj – osebno.

V vednost:
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po e-pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Semič Štefanov trg 9 8333 Semič – po e-pošti (obcina@semic.si)