REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

OBČINA SEMIČ
Prejeto: 25 -02- 2010 Signirni znak: 20
Številka: 354-41/2006-36
Vrednost:

Številka: 35441-10/2010-4
Datum: 23. 2. 2010

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F in 63/09) in 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje male komunalne čistilne naprave Krvavčji vrh glede emisij v vode, upravljavcu - stranki Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, ki jo zastopa zakoniti zastopnik župan Ivan Bukovec, naslednjo odločbo:

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
za obratovanje male komunalne čistilne naprave Krvavčji vrh glede emisij v vode

1. Upravljavcu - stranki Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Krvavčji vrh, zmogljivosti 90 populacijskih ekvivalentov (PE), (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. št. 2173/1 in 4170, k.o. Črešnjevec, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz male komunalne čistilne naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 520691 in X = 57105, parc. št. 2173/1, obe k.o. Črešnjevec odvajale posredno v podzemne vode, pri čemer bo:
- največja letna količina komunalne odpadne vode 4.928 m^3,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 13,5 m^3 ter
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 0,94 l/s.

1.2 Upravljavec mora omogočiti izvajalcu lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine, kjer izvaja javno službo (v nadaljevanju: javna služba), izvedbo prvih meritev odpadnih vod skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 90 PE vzorčenje največ dveh, 2-urnih vzorcev letno na iztoku iz male komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 520691 in X = 57105 na parc. št. 2173/1, k.o. Črešnjevec, merjenje naštetih parametrov ter zagotavljanje predpisanih mejnih vrednosti iz Tabele 1. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je čistilna naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Če poskusno obratovanje ni določeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave.

1.3 V sklopu izvajanja prvih meritev mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz male komunalne čistilne naprave, zaradi izračuna učinka čiščenja, zagotavljati tudi vzorčenje

odpadne vode na dotoku na malo komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 520648 in X = 57098 na parc. št. 2173/1, k.o. Črešnjevec, in določanje vsaj parametra kemijska potreba po kisiku (KPK).

1.4 Upravljavec mora omogočiti izvajalcu javne službe redno izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 90 PE vzorčenje najmanj dveh, 2-urnih vzorcev vsako tretje leto na iztoku iz male komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem v točki 1.2 izreka tega dovoljenja. Parametri, ki jih je treba v okviru obratovalnega monitoringa meriti, in njihove mejne vrednosti so navedene v Tabeli 1.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	mg/l	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	mg/l	30

1.5 Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o prvih meritvah mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje v 30 dneh po opravljenih meritvah. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

1.6 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje male komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

1.7 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

1.8 Upravljavec mora z blatom iz male komunalne čistilne naprave ravnati skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

1.9 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju male komunalne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.

2. To okoljevarstveno dovoljenje se izdaja za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja naprave.

3. Upravljavec mora o datumu pričetka obratovanja naprave pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje vsaj 15 dni pred začetkom obratovanja.

4. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

5. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenija za okolje.

6. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja male komunalne čistilne naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenija za okolje.

7. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 9. 2. 2010 prejela vlogo stranke Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje nove male komunalne čistilne naprave Krvavčji vrh glede emisij v vode. Naslovni organ je prejel še dopolnitev vloge dne 19. 2. 2010.

Po 82. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz četrtega odstavka 68. člena ZVO-1, ali večjo spremembo v njenem obratovanju, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbami 19. člena ZVO-1, ali če predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno z določbami 20. člena tega zakona. Okoljevarstveno dovoljenje izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Če je za obratovanje naprave ali večjo spremembo v njenem obratovanju predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, se gradbeno dovoljenje lahko izda po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja. Če ne gre za primer iz prejšnjega stavka, lahko upravljavec naprave začne z obratovanjem naprave le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo drugega odstavka 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev določenih v predpisih iz 17. in 20. člena istega zakona in četrtega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09). V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo je v petem odstavku 15. člena natančneje določena vsebina okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave glede emisij v vode.

V drugem odstavku 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo je podrobneje predpisano, da mora za obratovanje komunalne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo posredno v podzemne vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji:

1. naprava mora zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami citirane uredbe in zahtevami posebnih predpisov, če se ti predpisi nanašajo na napravo,
2. upravljavec naprave mora izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih vrst naprav in
3. upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz k vlogi priložene dokumentacije sledi, da upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja naštetih pogojev.

Na podlagi 18. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo je odpadne vode prepovedano odvajati neposredno v podzemne vode, celinske vode, ki v skladu z določbami te uredbe niso vodotoki, ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Naslovni organ lahko v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli posredno odvajanje

odpadne vode v podzemne vode, če iz dokumentacije, priložene k vlogi ugotovi, da na območju ni vodotokov in so izpolnjeni pogoji:

1. da območje, kjer se odvaja odpadna voda v podzemne vode, ne velja za najožje vodovarstveno območje ali vodozbirno območje naravnih jezer ter ni na ožjih in širših vodovarstvenih območjih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo na teh območjih vodovarstveni režim;
2. parametri odpadne vode ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti za odvajanje neposredno v vode in
3. odvajanje ne vpliva na kakovost tal in podzemne vode.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi in dopolnitvi vloge ter naslednje dokumentacije:

- PGD za objekt Rastlinska čistilna naprava LIMNOWET za naselje Krvavčji vrh št. 34/09, ki ga je izdelal LIMNOS, Podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o., Požarnice 41, 1357 Brezovica pri Ljubljani, januar 2010,
- Geodetski načrt, št. GEOS-1/2010, ki ga je izdelal GEOS inženiring d.o.o., Zadružna cesta 33, Črnomelj, dne 18. 1. 2010,
- Strokovno mnenje o vplivu odvajanja odpadne vode posredno v podzemne voed in tla za Rastlinsko čistilno napravo Krvavčji vrh, št. 72-177/10, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto, dne 17. 2. 2010.

Iz vloge in navedenih prilog je razvidno, da bo mala komunalna čistilna naprava Krvavčji vrh rastlinska čistilna naprava zmogljivosti 90 PE, ki se bo nahajala na parc. št. 2173/1 in 4170, obe k.o. Črešnjevec. Na njej se bodo čistile komunalne odpadne vode iz naselja Krvavčji vrh v katerem je trenutno 84 prebivalcev. Rast prebivalcev ni predvidena.

Rastlinska čistilna naprava bo sestavljena iz dvoprekatnega usedalnika, filterne grede, dveh čistilnih gred in polirne grede v skupni površini 242 m^2. Komunalna odpadna voda bo gravitacijsko pritekala v dvoprekatni zadrževalnik s prostornino 2 x 5 m^3, kjer se bodo iz odpadne vode odstranili mehanski delci. Delno mehansko očiščena odpadna voda bo preko razdelilnega jaška dotekala na filtrirno gredo, zasajeno z navadnim trsom ter se bodo iz vode odstranili, oziroma zaustavili še vsi ostali mehanski in suspendirani delci. Tu bo potekalo tudi aerobno in anaerobno čiščenje. Iz filtrne grede se bo odpadna voda preko jaška za uravnavanje nivoja vode odvajala izmenično v dve čistilni gredi, kjer bo potekal največji del čiščenja z adsorbcijo, mineralizacijo, aerobno in anaerobno razgradnjo snovi v odpadni vodi. Vnos kisika bo potekal s pomočjo aktivnosti rastlin in s pomočjo difuzije, kar bo zagotovilo učinkovitejše zmanjševanje amonijevega dušika. V gredi se bodo reducirale vse vrste bakterij človeškega in živalskega izvora, vključno z redukcijo patogenih bakterij. Iz čistilnih gred se bo odpadna voda preko jaška za uravnavanje nivoja vode odvajala v polirno gredo, kjer se bo še dodatno obogatila s kisikom, delno očistila fosforjevih in dušikovih spojin ter prečiščena odvajala preko jaška za uravnavanje nivoja vode z merilnim mestom in ponikovalnice posredno v podzemne vode. Nepropustnost gred bo zagotavljala PEHD folija debeline 2,5 mm. Na foliji bo substrat in na vrhu pesek debeline 10 cm. Ponikovalnico bo predstavljala armirana betonska cev z vgrajenimi peščenimi filtri, po slojih različnih frakcij. Zadrževalni čas v rastlinski čistilni napravi bo približno 80 ur. Blato iz usedalnikov, jaškov in čiščenja dotočnih in drenažnih cevi se bo kompostiralo oziroma nadaljnjo obdelalo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da so izpolnjeni pogoji glede emisij za posredno odvajanje prečiščene komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v podzemne vode (ponikanje), ki so določeni v skladu s 4. členom Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) in 18. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Na obravnavanem območju ni urejene kanalizacije in ni vodotokov ter ne leži na najožjem, ožjem ali širšem vodovarstvenem območju. Iz vlogi priložene tehnične dokumentacije izhaja, da bodo očiščene odpadne vode na iztoku iz male komunalne čistilne naprave izpolnjevale zahteve v smislu doseganja mejnih vrednosti parametrov v skladu z

določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Iz predloženega hidrogeološkega poročila izhaja, da bodo očiščene odpadne vode iz rastlinske čistilne naprave na zakraselem področju ponikale preko urejene ponikovalnice in bo vpliv na kakovost podzemne vode in tal zanemarljiv.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je možno upravljavcu - stranki Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič izdati okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Krvavčji vrh glede emisij v vode.

Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti ukrepe za izpolnjevanje pogojev skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz 83. člena ZVO -1.

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa določen v Tabeli 1 izreka tega dovoljenja, so določene v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, s 5. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav ter 4., 5. in 6. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07; v nadaljevanju: Pravilnik).

Naslovni organ je obveznosti izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa o emisijah snovi in toplote v vode iz točke 1.2 , 1.3 in 1.4 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 26. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 9., 10. in 11. člena Pravilnika.

Obveznosti v zvezi s poročanjem o emisijah snovi in toplote v vode v točki 1.5 izreka tega dovoljenja so bile določene v skladu z 20., 21., in 22. členom Pravilnika.

Naslovni organ je obveznosti v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določene v točki 1.6 izreka tega dovoljenja, določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 12. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta v točki 1.7 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in 16. členom Pravilnika.

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz male komunalne čistilne naprave v točki 1.8 tega dovoljenja je določena na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je obveznost v zvezi s prijavo o izpadu obratovanja male komunalne čistilne naprave v točki 1.9 tega dovoljenja določil v skladu z 12. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav.

To okoljevarstveno dovoljenje se skladno s petim odstavkom 82. člena ZVO-1 lahko izda le za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja naprave, kot izhaja iz 2. točke izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami tretjega odstavka 76. člena ZVO-1 je naslovni organ v 3. točki izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec o začetku obratovanja naprave vsaj 15 dni pred pričetkom obratovanja obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje in pristojno inšpekcijo.

Upravljavec naprave mora skladno s šestim odstavkom 82. člena ZVO-1 zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, kot je določeno v 4. točki izreka tega dovoljenja.

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje ali spremembo upravljavca skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kot izhaja iz 5. točke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v primeru večje spremembe v obratovanju naprave v skladu z 82. členom ZVO-1 in osmim odstavkom 15. člena Uredbe pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje.

V primeru opustitve male komunalne čistilne naprave, ki je predmet tega dovoljenja, mora upravljavec v skladu z 81. členom ZVO-1 pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave, kot je določeno v 6. točki izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 7. točke izreka tega dovoljenja.

Na podlagi druge točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-ZUT-UPB3 in 126/07) je ta vloga oproščena plačila takse.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1001 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35441010.

Postopek vodila:

Marija Volčič, univ. dipl. inž. kem. tehn.
višja svetovalka III

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA RS ZA OKOLJE LJUBLJANA 13

Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr.
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:
- Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič - osebno

Poslati po 7. odstavku 84. člena ZVO-1 tudi:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti