

LEGENDA:

- strelovodni vodnik AH1 Al Ø8mm
- ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
- ozemljitveni trak FeZn 25x4mm
- Izoliran Strelovodni Vodnik Hermi ISVH
- A sponka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KON04
- B sponka za povezvo strelovodnega vodnika na kovinske dele KON05
- C sponka za povezavo strelovodnega vodnika z žlebnim kontom KON06
- D sponka za povezavo okroglih strelovodnih vodnikov KON07
- E spoj na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko KON03 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svornik
- F spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko KON01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svornik
- G sponka za povezvo ozemljilnega traku KON01
- M.M.1 merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom
- KON02 lovilna palica višine h=1,0m nameščena na slemena objekta za zaščito zunanjih klimatskih enot, izpuhov in prezračevalnih jaškov

S

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST TRGOVINO IN STORITVE
Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
tel. 02/787-91-00

TMD INVEST d.d.o.

Investitor:	Projektant:
Občina Jesenice Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice	TMD invest d.o.o. Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
Naziv gradnje: CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVBE NA CESTI ŽELEZARJEV 6, JESENICE	Vodja projekta: Andrej Pilih, uni.dipl.inž.arh. PA* ZAPS 1809
Vrsta dokumentacije: PZI	Pooblaščeni arhitekt/ inženir: Boris Leben, dipl.inž.el. PI* IZS 1530
Naziv in številka načrta: ELEKTROTEHNIKA 3	Sodelavec:
Tehnični prikaz: SEVERNA FASADA - STRELOVODNA ZAŠČITA	Merilo: 1 : 50

številka projekta:	številka načrta:	datum izdelave:	številka risbe:
32052-25-K/AP	32052-25-K/AP-3	SEPTEMBER 2025	4,3