PRILOGA 3

OPREDELITEV OBRATOVALNEGA MONITORINGA NA ČISTILNI NAPRAVI ZA PITNO VODO (2027)

LOKACIJA	ŠIFRA	VSEBOVANI PARAMETRI	POGODBENA KOLIČINA	OPOMBA
ČN Blate - redna preskušanja	ČNB R	-temperatura -pH vrednost -meritev pretoka -neraztopljene snovi -Usedljive snovi -Strupenost za vodne bolhe -Aluminij -Železo -Klor prosti -Kemijska potreba po kisiku (KPK) -Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) -Adsorbljivi organski halogeni (AOX) -Vsota anionskih in neionskih tenzidov	4 x letno	Storitev zajema prevoz na lokacijo, meritev pretoka, vzorčenje in odvzem vzorca, laboratorijske analize ter izdelavo in dostavo poročila. Meritve se izvajajo na iztoku V1, merilnem mestu MMV1, v vodarni Blate z najmanj 6-urnim vzorčenjem in terenskimi meritvami odpadne vode (temperatura, pH in pretok).
ČN Blate - ciljana preskušanja	ČNB C1	-železo	5x	
	ČNB C2	-aluminij	5x	
ČN Blate - kontrolna meritev	ČNB K	-temperatura -pH vrednost -neraztopljene snovi -meritev pretoka -Usedljive snovi -Strupenost za vodne bolhe -Aluminij -Železo -Klor prosti -Kemijska potreba po kisiku (KPK) -Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) -Adsorbljivi organski halogeni (AOX) -Vsota anionskih in neionskih tenzidov	2x	
ČN Blate - letno poročilo	ČNB P	Izdelava in predložitev letnega poročila	1x	v obsegu naloge iz tehnične specifikacije

1

ČN Slovenska vas - redna preizkušanja	ČNSLV R	-temperatura -pH vrednost -meritev pretoka -neraztopljene snovi -usedljive snovi -Strupenost za vodne bolhe -aluminij -cink -železo -klor prosti -kemijska potreba po kisiku (KPK) -biokemijska potreba po kisiku (BPK5) -adsorbljivi organski halogeni (AOX) -vsota anionskih in neionskih tenzidov	4x letno	Storitev zajema prevoz na lokacijo, meritev pretoka, vzorčenje in odvzem vzorca, laboratorijske analize ter izdelavo in dostavo poročila. Meritve se izvajajo na iztoku V1, merilnem mestu MMV1, v vodarni Slovenska vas z najmanj 6-urnim vzorčenjem in terenskimi meritvami odpadne vode (temperatura, pH in pretok).
ČN Slovenska vas -ciljana preskušanja	ČNSLV C1	-železo	5x	
	ČNSLV C2	-aluminij	5x	
ČN Slovenska vas - kontrolna meritev	ČNSLV K	-temperatura -pH vrednost -meritev pretoka -neraztopljene snovi -usedljive snovi -Strupenost za vodne bolhe -aluminij -cink -železo -klor prosti -kemijska potreba po kisiku (KPK) -biokemijska potreba po kisiku (BPK5) -adsorbljivi organski halogeni (AOX) -vsota anionskih in neionskih tenzidov	2x	
ČN Slovenska vas - letno poročilo	ČNSLV P	Izdelava in predložitev letnega poročila	1x	v obsegu naloge iz tehnične specifikacije

ČN Globel - redna preizkušanja	ČNG R	-temperatura -pH vrednost -meritev pretoka -neraztopljene snovi -usedljive snovi -Strupenost za vodne bolhe -aluminij -železo -klor prosti -kemijska potreba po kisiku (KPK) -biokemijska potreba po kisiku (BPK5) -adsorbljivi organski halogeni (AOX) -vsota anionskih in neionskih tenzidov	3x letno	Storitev zajema prevoz na lokacijo, meritev pretoka, vzorčenje in odvzem vzorca, laboratorijske analize ter izdelavo in dostavo poročila. Meritve se izvajajo na iztoku V1, merilnem mestu MMV1, v vodarni Globel z najmanj 6-urnim vzorčenjem in terenskimi meritvami odpadne vode (temperatura, pH in pretok).
ČN Globel -ciljana preskušanja	ČNG C1	-železo	5x	
	ČNG C2	-aluminij	5x	
	ČNG C3	-vsota anionskih in neionskih tenzidov	5x	
ČN Globel - kontrolna meritev	ČNG K	-temperatura -pH vrednost -meritev pretoka -neraztopljene snovi -usedljive snovi -Strupenost za vodne bolhe -aluminij -železo -klor prosti -kemijska potreba po kisiku (KPK) -biokemijska potreba po kisiku (BPK5) -adsorbljivi organski halogeni (AOX) -vsota anionskih in neionskih tenzidov	2x	
ČN Globel - letno poročilo	ČNG P	Izdelava in predložitev letnega poročila	1x	v obsegu naloge iz tehnične specifikacije

OPOMBA: meritev pretoka je možno izvesti v polni cevi (tlačni cevovod)