TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sanacija iztrošenih plinskih peči

1. Uvod

DARS d. d. išče najugodnejšega izvajalca za zamenjavo iztrošenih plinskih peči z novimi. Izvajalcu bo na voljo tudi PZI (projekt za izvedbo) v elektronski oziroma tiskani obliki.

2. Lokacije ter predmet izvedbe

Predmet pogodbe je izvedba sanacije iztrošenih peči na spodaj navedenih lokacijah.

Seznam naprav, predvidenih za sanacijo

SEZNAM VGRAJENIH PLINSKIH PEČI				
LOKACIJA	**Lokacija vgradnje**	**Podatki o vgrajeni kurilni napravi.**		**Število / moč Vgrajenih MKN**
ACB Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50 9000 Murska Sobota	Male garaže - kurilnica	Proizvajalec: IMMERGAS – ogrevanje in priprava sanitarne vode. Tip: Eolo Mini S 24 Nazivna moč: 24 kW Leto izdelave: 2007 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje.	ZEMELJSKI PLIN	**1X MKN 24 kW.**
	Velike garaže kurilnica	Proizvajalec: VIESSMANN – Ogrevanje Tip: VITOGAS 100 Nazivna moč: 46,4 kW Leto izdelave: 2007 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje.	ZEMELJSKI PLIN	**1X MKN 46,4 kW.**
ACB Maribor - Izpostava Ptuj Zgornja Hajdina 103b, 2288 Hajdina	Garaže	Proizvajalec: ACCORRONI – Plinski radiator za ogrevanje Nazivna moč: 10 kW Leto izdelave: 2009 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje.	UNP (utekočinjeni naftni plin)	**1X MKN 10 kW.**
ACB Ljubljana, Grič 54 1000 Ljubljana	Kotlovnica na ACB	Proizvajalec: VIESSMANN - ogrevanje in priprava tople sanitarne vode. Tip: VITOCROSSAL300 Nazivna moč: 895 kW. Leto izdelave: 2005 Vrsta gorilnika: dvostopenjski gorilnik.	ZEMELJSKI PLIN	**1X MKN 895 kW**

ACB Postojna - Izpostava Vipava, Goriška cesta 2 5271 Vipava	Upravna stavba	Proizvajalec: IMMERGAS Tip: HERKULES Nazivna moč: 34 kW Leto izdelave: 2010 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje na prisilni vlek.	UNP (utekočinjeni naftni plin)	**1X MKN 34 kW**
ACB Postojna Izpostava Logatec Obrtna cona 10 f, 1371 Logatec	Upravna stavba	Proizvajalec: IMMERGAS – Ogrevanje bivalnih prostorov. Tip: Immergas Condensing 27 Nazivna moč: 27 kW. Leto izdelave: 2008. Vrsta gorilnika: Integriran.	UNP (utekočinjeni naftni plin)	**1X MKN 27 kW.**
	Garaže	Proizvajalec: IMMERGAS – Ogrevanje bivalnih prostorov. Tip: Immergas Victrix 24 Nazivna moč: 24 kW. Leto izdelave: 2008. Vrsta gorilnika: Integriran.	UNP (utekočinjeni naftni plin)	**1X MKN 24 kW.**

Izvajalec mora storitve opraviti v skladu s pravili stroke, veljavnimi tehničnimi smernicami in zakonodajo s tega področja. Vgradnjo, končni pregled in meritve mora izvesti natančno ter kakovostno in v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih smernicah oziroma veljavni zakonodaji.

Vse naprave in elemente je treba dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, upravljanje in servisiranje ter s funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je treba upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritev ter nastavitev obratovalnih količin, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov pooblaščenih institucij. Pri izvedbi je treba upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del, vključno z usklajevanjem z drugimi izvajalci na objektu, ter vse transportne, zavarovalne in druge stroške. Pri vseh elementih je treba upoštevati ves montažni in tesnilni material.

3. Ostale zahteve oziroma pogoji:

- Dela se praviloma izvajajo ob delovnih dneh. Vsa dela je treba predhodno najaviti odgovorni osebi v avtocestni bazi, na območju katere se bodo izvajala. Kontaktni podatki se pridobijo v času uvedbe v delo.
- Pred začetkom del bo z izvajalcem opravljena uvedba v delo ter podpisan pisni sporazum o varnem delu na skupnem delovišču.
- Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji ter dobro gradbeno prakso.
- Izvajalec nosi stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala v skladu z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.).

- V ponudbeno ceno mora izvajalec vključiti stroške postavitve začasnih premičnih delovnih odrov.

4. Odprava napak v času trajanja garancije

Izvajalec mora zagotoviti najmanj 12-mesečno garancijo za dobavljeno blago in izvedene storitve.

Izvajalec mora na svoje stroške v času garancijske dobe na svoje stroške, odpraviti vse napake in okvare, ki bi se pojavile na sistemih in komponentah, ki so bili vgrajene in so predmet te pogodbe.

Napake oziroma okvare je izvajalec dolžan odpraviti čimprej od prijave napake vendar ne kasneje kot v 3 dneh od prijave napake. Napako se izvajalcu prijavi preko elektronske pošte. Kontaktni podatki se pridobijo v času uvedbe v delo.

Izvajalec takšne prijavljene napake in okvare v času trajanja garancije praviloma odpravlja ob delovnih dneh (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 14.00.

Takoj po odpravi napake/okvare mora pogodbeni izvajalec tudi po elektronski pošti obvestiti naročnika (odgovor na prijavo napake/okvare), da je bila prijavljena napaka/okvara odpravljena in podati poročilo o naravi napake/okvare.