Datum objave 13.11.2026 12:43

VPRAŠANJE

Spoštovani!

Ali se lahko namesto 220 kV odklopnikov s tripolnim elektromotornim pogonom ponudi 220 kV odklopnike z enopolnimi elektromotornimi pogoni?

Hvala, pozdrav

ODGOVOR
Lahko. V tem primeru mora dobavitelj izvesti interno ožičenje med poli odklopnika na objektu.