odvod dima
iz dvigalnega jaška,
stolpni prez.
SP-R 1, h=735,
premer 500mm

+22.32

+20.17

+15.10

+18.50

+18.50

+18.50

+18.00

+18.50

+4.10

+18.50

+15.10

Cu 9,5x15,9
Cu 9,5x15,9
v elektropolici

Zunanja enota VRF
RXYSA6AY1
za 2.nadstropje
Qh=15,5 kW (nom.)
Pel=3,8 kW (400V, 16A)
LwA/LpA=69/51 dB(A)
dim(VxŠxG)=1,1x0,46x0,87 m
teža=102 kg

Zunanja enota VRF
za 1. nadstropje
RXYSA4AY
Qh=12,1kW (nom.)
Pel=2,7 kW (400V, 16A)
LwA/LpA=67/49 dB(A)
dim(VxŠxG)=1,1x0,46x0,87 m
teža=102 kg

495
130
O2

OPOMBE:
-na strehi se izvede dve novi zunanji enoti za hlajenje

OBSTOJEČI VODI – OGREVANJE
- OGREVANJE – DOVOD
- OGREVANJE – POVRATEK
- OGREVANJE – PRIMAR DOVOD
- OGREVANJE – PRIMAR POVRATEK
- HLAJENJE – FREONSKA POVEZAVA

OBSTOJEČI VODI – PREZRAČEVANJE
- VTOČNI ZRAK
- ODTOČNI ZRAK
- ZUNANJI ZRAK
- ZAVRŽEN ZRAK

NOVI VODI – OGREVANJE
- OGREVANJE – DOVOD
- OGREVANJE – POVRATEK
- OGREVANJE – PRIMAR DOVOD
- OGREVANJE – PRIMAR POVRATEK
- HLAJENJE – FREONSKA POVEZAVA

NOVI VODI – PREZRAČEVANJE
- VTOČNI ZRAK
- ODTOČNI ZRAK
- ZUNANJI ZRAK
- ZAVRŽEN ZRAK

S
Z
V
J

±0,00 = 258,2 m n.m.v.

investitor:	206 Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	1. faza
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.ind.arh. ZAPS 1277
VN:	Jurij Šalamon, mag.inž.str. IZS S-1940
SP:	-
ime prikaza:	Prikaz novega stanja Tlorisi strehe
š.p. načrta:	4 - NAČRT STROJNIH INSTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	š.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
jun.2026	1:50	SPK-4	25323-00	PZI	4	207	01	0

1* - ugodi vsebi za pozidavo dodatne namembnosti

A1