TLORIS KLETI

OBSTOJEČE. NI PREDMET OBRAVNAVE

NI PREDMET OBRAVNAVE

NODT

PSST2

PSST1

PSTPK

PSTPP

PS1

R/EI90

EI30-SC

EI30 SmC3

EN 1125

VHOD - KAVARNA, RESTAVRACIJA

GLAVNI VHOD

LEGENDA:

- SMER EVAKUACIJE
- IZHOD
- VHOD
- ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
- ABC GASILNIK NA PRAH (6 kg)
- CO_2 GASILNIK (5 kg)
- ZIDNI HIDRANT
- NAPRAVA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE
- PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJ ZA JAVLJANJE POŽARA IN VARNOSTNO RAZSVETLJAVO
- POŽARNI SEKTOR
- VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min. in SAMOZAPIRANJEM
- POŽARNA ODPORNOST 90 MIN.
- TIPKA NODT

Inštalacijski jaški so ločen požarni sektor EI 90.

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: OBČINA ŽALEC

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Objekt: MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE V ŽALCU

Vsebina risbe: NAČRT POŽARNE VARNOSTI

TLORIS PRITLIČJA IN KLETI

	Ime in Priimek:	Identif. štev.:	Podpis:
Odg. projektant:	Sebastijan Toplak, u.d.g.i.	IZS PI PV0799	
Izdelal:	Sebastijan Toplak, u.d.g.i.	IZS PI PV0799	
Risal:	Mitja Pungaršek, dipl.gosp.inž (UN)		

Merilo: M 1:100

Številka projekta: 25323-00

Številka delovnega naloga: CPV - 30334/2026

Datum: junij 2026 | Vrsta projekta: PZI | Št. risbe: 1/5

OPOMBA: Brez naše odobritve ta načrt na sme biti kopiran in razmnoževan, prav tako ne sme biti dan na razpolago tretjim osebam!