PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**Optic-Tel d.o.o.**
naslov	**Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana**
št. mnenja	**242-2026-KA**
datum	**12. 05. 2026**
predpis oz. podlaga za mnenje	**Gradbeni zakon (Ur.l.RS, št. 199/21) in Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 30/23) ter Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom-2 (Ur. l. RS, št. 130/22 in 18/23)**
postopek vodil	**Klemen Arzenšek**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Boštjan Kolar**
podpis	OPTIC-TEL d.o.o.

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA CIRKULANE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**CIRKULANE 58, 2282 CIRKULANE**

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**ASPA-ING d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Ulica Prekmurske čete 71, 9232 Črenšovci**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**MOST ČEZ VODOTOK BELANA NA CESTI LC 102131**
kratek opis gradnje	**Odstranitev obstoječega mostu in gradnja novega na lokaciji obstoječega, skladno s HH študijo. Hkrati se za potrebe mostu uredi cesta pred in za predmetnim objektom od km 0+160 do km 0+180 na cesti LC102131.**

OPTIC-TEL Telekomunikacije d.o.o.
Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana
matična številka 7167008000, davčna številka SI 64696553
Vložna številka 2016/46072, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital 7.500,00 EUR

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**D-07/2026**
datum izdelave	**mar.26**
projektant (naziv družbe)	**ASPA-ING d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	POSEBNI DEL Na območju načrtovanih posegov se nahaja obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje (OŠO), ki je v upravljanju družbe GVO d.o.o. Kvaliteta obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja na območju gradnje, mora ostati po izgradnji enaka kot je bila pred pričetkom gradnje. Trase obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja je potrebno ustrezno vrisati in označiti v skupno komunalno karto, ter označiti vsa križanja. Podatke o obstoječih trasah lahko pridobite na GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, kontakt g. Igor Soskić, tel.: 01 500 6560, GSM: 051 608 294, email: igor.soskic@gvo.si. Vsa križanja z elektronsko komunikacijskim omrežjem morajo biti zvedena pod kotom 90° oziroma ne manj kot 45°. Vertikalni odmik pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri vzporednem poteku trase je najmanjša dovoljena horizontalna razdalja 0,5 m. Odmik od stojnih mest mora znašati min. 2 m oz. min. 1,5 m ob predhodno ustrezno zavarovanem stojnem mestu, kar mora biti razvidno iz dokumentacije. Za vse manjše odmike se je potrebno dogovoriti z odgovorno osebo. V bližini elektronsko komunikacijskega omrežja je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja elektronsko komunikacijskega omrežja pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ GVO d.o.o. Vsako poškodbo na optičnem omrežju je potrebno takoj javiti na GVO d.o.o. (02/333-26-26, info-oso@gvo.si). V primeru potrebe posega v obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje zaradi predmetne gradnje je potrebno določiti zaščitne ukrepe ter prestaviti obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem. **Pred pričetkom del je potrebno obvezno naročiti zakoličbo točne trase elektronsko komunikacijskega omrežja in se dogovoriti z odgovorno osebo za prestavitev ali zaščito obstoječega omrežja.** **Elektronsko komunikacijsko omrežje je potrebno zaščititi z zaščitno cevjo in obbetoniranjem.**

OPTIC-TEL Telekomunikacije d.o.o.
Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana
matična številka 7167008000, davčna številka SI 64696553
Vložna številka 2016/46072, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital 7.500,00 EUR

	Načrtovana gradnja pod nobenim pogojem ne sme omejevati delovanja, rednega vzdrževanja ali morebitne sanacije elektronsko komunikacijskega omrežja. KONTAKTNA OSEBA GVO: 02/333-26-26, info-oso@gvo.si Tadej Rajšp, 041 659 570
pogoji za izvajanje gradnje	SPLOŠNO DEL Ker predvidena gradnja posega v varovalni pas optičnega omrežja v upravljanju GVO d.o.o., je potrebno pred začetkom del obvestiti podjetje GVO d.o.o., ki bo izvršilo zakoličenje vseh optičnih vodov. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito obstoječih TK naprav. Naročniški TK priključki se določijo z zakoličbo. Točne trase vseh TK vodov se določijo na kraju samem z zakoličbo. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih TK vodov izvede GVO d.o.o. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa GVO. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je treba izvajati ročno. Ob izvedbi del obvezno upoštevati najmanjše dovoljene odmike od zemeljskih TK naprav, ki znašajo najmanj 0,5 m in v neposredni bližini optičnega kabla dela izvajati pazljivo. Investitor je dolžan najmanj deset dni pred začetkom del pisno sporočiti GVO d.o.o. lokacijo z nameravano gradnjo in datum pričetka gradnje Nasip ali odvzem materiala nad traso obstoječega TK voda ni dovoljen. Investitorja bremenijo stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Mesto vgradnje TK omarice, trasa TK priključka, mesto priključitve na javno TK omrežje se določi na kraju samem na poziv projektanta ali investitorja. TK inštalacije in TK priključek je treba projektirati in izvesti v skladu z veljavnimi standardi in predpisi. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na GVO d.o.o. Vsi stroški zakoličb, zaščite, prestavitev TK kabelske kanalizacije ter popravil poškodb, ki bi nastali na optičnih kablih in kabelski kanalizaciji kot posledica predvidene gradnje, bremenijo investitorja predmetne gradnje.
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**To mnenje velja eno leto od dneva izdaje.** **V primeru spremembe dokumentacije si je potrebno pridobiti novo mnenje.**
☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐	Obrazložitev

OPTIC-TEL Telekomunikacije d.o.o.
Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana
matična številka 7167008000, davčna številka SI 64696553
Vložna številka 2016/46072, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital 7.500,00 EUR