KOMUNALA PTUJ

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija

Telefon: 02 787 51 11
Telefax: 02 771 36 01

ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR OTP banka d.d.: 04202-0000289870

2025
Platinasta odličnost
Družini prijazno podjetje
www.komunala-ptuj.si

192-JV/2026

10.04.2026

Investitor: **OBČINA CIRKULANE**

Naslov: **CIRKULANE 58, 2282 CIRKULANE**

V zvezi z vlogo ASPA-ING d.o.o. z dne 10.4.2026 in priloženo projektno dokumentacijo PZI številka D-07/2026 z dne marec 2026, ki jo je izdelal ASPA-ING d.o.o. ter na podlagi 42. člena Gradbenega zakona (GZ, Ur.list št. 199/2021), vam izdajamo:

PROJEKTNI POGOJI

Objekt: **MOST ČEZ VODOTOK BELANA NA CESTI LC 102131**

Lokacija objekta: **PRISTAVA**

Parc.številka: NEVEDENE V DOKUMENTACIJI

Katastrska občina: PRISTAVA

VODOVOD

Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Cirkulane (Ur.list RS št: 28/2010) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2007), vam dajemo naslednje pogoje:

1.Na predvideni lokaciji poteka obstoječi vodovodni cevovod PE 50, katerega bo potrebno prestaviti in ustrezno zaščititi v fazi rekonstrukcije mostu.

2.Po dokončanju mostu, ter zaradi tlakovanja brežine in struge izvesti novo prestavitev vodovoda v ustrezni izolaciji, ter ga namestiti na mostno konstrukcijo.

3.Pred izdajo mnenja se naj projektant poveže z nami, da bomo skupaj določili vse potrebno za prestavitev vodovoda na mostno konstrukcijo.

4.Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Cirkulane (Ur.list RS št: 28/2010) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2007).

KANALIZACIJA

Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja

Investitor: OBČINA CIRKULANE

komunalne odpadne vode v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017), datum objave 26.5.2017 in Sklepa občinskega sveta št. 12-2001 (dopis št. 062-02-18/2001 iz 28.03.2001), vam dajemo naslednje pogoje:

1.Na mostu ni javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod.

2.Na območjih kjer je to potrebno zaradi ogrožanja prometa, objektov ali lastnine, se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestišča.

3.Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017), datum objave 26.5.2017 in Sklepa občinskega sveta št. 12-2001 (dopis št. 062-02-18/2001 iz 28.03.2001.

SPLOŠNO

1.Če se pri izvajanju del obravnavanega objekta poškoduje oziroma je potrebno prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma priključke, nosi stroške sanacije in prestavitve v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede pa jo upravljavec.

2.Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti mnenje na DGD (PZI).

Postopek vodila: Jelena Vučković

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 10 Puhova ulica 10

Direktor:
mag. Janko Širec

Sestavili:
Rado Vek, mag.inž.grad. l.r.
Aljaž Šegula dipl. ekol. naravov.

Investitor: OBČINA CIRKULANE


PE - 50
Pristava
Cirkulane
302
303
304/1
304/2
300/2
352/1