Datum objave 19.11.2026 09:19

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji, dokument »R4PO01-6E_M08B_Dobava VN opreme_rev.2.«, točka 5.3 , »Tabela tehničnih podatkov«, podtočka 5.3.4. »Prenapetostni odvodniki v zvezdišču«:

a.) Se v Poz. 20 zahteva: » - napetost obratovalne frekvence (1 min.) ≥ 220 kV «.
Naročnika prosimo, da dovolite kot ustrezno tudi »- napetost obratovalne frekvence (1 min.) ≥ 200 kV «.

b.) Se v Poz. 30 zahteva: »Minimalna plazilna razdalja ≥ 27,8 mm/kV«
Naročnika prosimo, da dovolite kot ustrezno tudi »Minimalna plazilna razdalja ≥ 23,5 mm/kV«.

ODGOVOR
Naročnik se strinja s predlaganimi vrednostmi.