

PS–PMO
PROSTO STOJEČA PRIKLJUČNO MERILNA OMARA

EKJ6
Nov jaški elektro kabelske kanalizacije 1,2x1,2x1,5m

L=8m

V OSI OBSTOJEČE JR PROSTOSTOJNO OBSTOJEČO NN VOD-ZADRŽIM

OBSTOJEČ ENERGETSKI NN KABEL X1 SE OA NA OBMOČJU GRADNJE ZAŠČITI IN PRILAGODI

L=72m

EKJ5
Nov jaški elektro kabelske kanalizacije 1,2x1,2x1,5m

EKJ EP2
Nov jaški elektro kabelske kanalizacije 1,2x1,2x1,5m; enojni pokrov

L=57m

EKJ4
Nov jaški elektro kabelske kanalizacije 1,2x1,2x1,5m

L=36m

L=88m

ZAKLJUČEK CEVI BLINDIRAN

L=11m

EKJ3
Nov jaški elektro kabelske kanalizacije 1,2x1,2x1,5m

OBSTOJEČ KABELSKI JAŠEK EP1

L=70m

OBSTOJEČ KABELSKI JAŠEK Ka3

EKJ2
Nov ljaški elektro kabelske kanalizacije 1,2x1,2x1,5m

OBSTOJEČ KABELSKI JAŠEK Ka2

PS–PMO
PROSTO STOJEČA PRIKLJUČNO MERILNA OMARA

L=5m

TP TN682 MOST NA SOČI

OBSTOJEČ KABELSKI JAŠEK Ka1

EKJ1
Nov jaški elektro kabelske kanalizacije 1,2x1,2x1,5m

L=40m

LEGENDA:
OBSTOJEČI ELEMENTI EL. DISTRIBUCIJA
NOVA TRASA – EL. DISTRIBUCIJA
INTERNI VOD ZA ŠOLO

TRASA NOVEGA ENERGETSKEGA KABLA V NOVI KABELSKI KANALIZACIJI

CEV KABELSKE KANALIZACIJE, z NN energetskim kablom

KABELSKI JAŠEK KABELSKE KANALIZACIJE

Ob projektirani trasi energetskega voda v zemlji se polaži tudi pocinkan jekleni trak, FeZn 25x4mm.

spremembe

ESPiN d.o.o.
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
Bevkova cesta 12, 1000 Ljubljana
T 01 546 16 30 M 041 669 643

investitor	OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN
razš. gradnja	NOVOGRADNJA VRTEC MOST NA SOČI
zadeva	NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE – ENERGETSKI NN PRIKLJUČEK
vsebina	SITUACIJA
vodja projekta	Mojca GREGORSKI, u.d.i.s. ZAPS PA 1222
pooblaščeni inž.	Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048
projektiral	Matic PETERLIN, el. tehnik
projektna dok.	PZI datum OKTOBER 2026
št. projekta	193/24 št. načrta E-156/25
merilo	1:200 spremenjen št. risbe E-1