Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опросного листа	Код обладнання, выробу, материалу	Завод виробник	Одениця вимірювання	Кількість	Маса одениці, кг	Ціна, за одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1.Обладнання							
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП Тірас-16.128П		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		
2	Виносна панель керування та індикації для ППКП серії "Тірас-П"	ПКІ “Тірас”		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		
3	Модуль цифрового автодозвону GSM	МЦА-GSM		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		
4	Пристрій вводу-виводу	M-NET.2		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		
5	Блок живлення, 12В, 3А	БЖ-1230		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		
6	Аккумулятор 12VDC/18,0Ah			BOSSMAN PROFESSIONAL	шт.	2		
7	Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа"	ОСЗ-2		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		
8	Оповіщувач світло-звуковий "Вихід"	ОСЗ-12		ТОВ «Тірас-12»	шт.	9		
9	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3		ПП «Артон»	шт.	61		
-	Те ж (запас)	СПД-3		ПП «Артон»	шт.	7		
10	Сповіщувач пожежний ручний	SPR-1		ПП «Артон»	шт.	3		
-	Те ж (запас)	SPR-1		ПП «Артон»	шт.	1		
	2.Кабелі та провід							
1	Кабель сигнальний вогнестійкий	JE-H(St)H FE180 E30 2x2x0,8			м.	940		
2	Кабель сигнальний вогнестійкий	JE-H(St)H FE180 E30 4x2x0,8			м.	10		
	3.Монтажні вироби							
1	Кабельний короб 25×17мм		00304	ДКС	м.	770		
2	Кабельний короб 60×40мм		3644	ДКС	м.	60		

Примітка: Допускається заміна обладнання на аналогічне, сертифіковане в Україні.

Погоджено

Зам.інв. N

Інв.N оригін.Підпис та дата

Зм.	Кільк.Арк.№ док.	Підпис	Дата
Розроб.	Кутянін		
Перевірив	Крючков		
ГІП	Крючков		
Н. контр.	Кутянін		

06-03/2024-СПС.С

"Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі «Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74"

Система пожежної сигналізації. Оповіщення про пожежу.	Стадія	Аркуш	Аркушів
	П	1	
Специфікація обладнання і матеріалів	ТОВ "Архітектурне бюро "ХАРКІВДИЗАЙН"		

Копіював

Формат А3