
M:1:1000/100

P10.1



OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P10.1-1	P10.1-2	P10.1-3	P10.1-4	P10.1-5	P10-3
Stacionaža	0+000.0	0+039.0	0+057.6	0+079.4	0+088.6	0+095.7
Kota terena	274.86	275.05	275.14	275.02	275.11	275.33
Kota nivelete	273.35	273.20 273.00	272.93	272.86	272.82	272.80
Globina nivelete	1.50	1.85 2.05	2.20	2.16	2.29	2.53
Dolžina / Padec		L=39.0m I=3.9‰		L=56.7m I=3.5‰		
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315				

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
DGD

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.02.13

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P10.1