BLAN d.o.o.

Storitve v gradbeništvu in rudarstvu
Špeglova ulica 47, 3320 Velenje

BLAN d.o.o.
Špeglova ul. 47,
3320 Velenje

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih
Gregorčičeva 25,
1000 Ljubljana

Zadeva: GM 258 – 2024 Plaz na LC 233021, Žagar

Odgovori na pripombe recenzenta:

Odgovori na pripombe za geotehnični del

1. *Načrt vzdolžne armature na sidranem delu konstrukcije je spremenjen tako, da je tudi na območjih sidrišč zagotovljen predpisani zaščitni sloj betona debeline 5 cm. Na risbi G.6.1 sta po spremembi prikazana ločena armaturna načrta za sidrani in nesidrani del konstrukcije. Spremembe so upoštevane tudi v popisu del.*
2. *Med izvedbo se bo na območjih tlorisnih krivin preverjalo zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja betona debeline 5 cm. Če se izkaže, da ga s prilagoditvami armature na terenu ni mogoče zagotoviti, bomo pripravili dopolnitev celotnega armaturnega načrta.*

BLAN d.o.o. Velenje 8.10.2026
Dr. Andrej Blažič

dr. ANDREJ BLAŽIČ
univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
IZS RG0119