



Številka: 229/M-24/V, K
Postojna, 5.12.2024

Občina PIVKA
KOLODVORSKA CESTA 5

6257 PIVKA

Javno podjetje KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna izdaja na podlagi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l.RS, št.32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 31. člena Gradbenega zakona (Ur.l.RS, št.61/17 in 72/17 -popr.) in 7. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka (Ur. l. RS, št. 62/13) in 8. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka (Ur.l. RS, št. 62/13)

MNENJE na predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu - OPPN za večstanovanjska bloka v Pivki – EUP PI 12/4 in Z del območja EUP PI 12/3

Prejeli smo vašo vlogo št.: 350-3/2022-39 z dne 18.11.2024 za izdajo mnenja na predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu- OPPN za večstanovanjska bloka v Pivki.

Kot nosilci urejanja prostora v postopku potrditve predloga obravnavanega prostorskega akta s področja oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja in s področja odvajanja ter čiščenja odpadne vode ugotavljamo, da je potrebno dopolniti/popraviti naslednje:

VODOVOD:

1. Na situaciji komunalne infrastrukture mora biti razvidno kaj je javni vodovod in kaj so vodovodni priključki.
2. Prav tako mora biti razvidno mesto navezave na javni vodovod NL DN 150 na parc. št. 4384/10 k.o. Petelinje. Na tem delu je potrebno vgraditi redukcijski ventil tlaka.
3. Obstoječe interno omrežje se lahko ukine šele po izgradnji novega vodovoda.

KANALIZACIJA:

1. Na situaciji komunalne infrastrukture mora biti razvidno kaj je javna kanalizacija in kaj priključki.
2. Na zahodnem območju je potrebno izvesti mesti navezav na javno infrastrukturo v obstoječa jaška – glej slika1. Zakaj se na tem mestu gradi javna fekalna kanalizacija?



Slika 1: Navezavi na javno komunalno infrastrukturo.

Pripravila:

Lucija Zwölf

Poslati:

- karmen.valencic@pivka.si – email
- AndyH@projekt.si - email

DAVID PENKO

Direktor