

PRILOGA

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE	
Podatki o objektu	
investitor	OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina
naziv gradnje	POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU DOLGA POLJANA
kratek opis gradnje	Novogradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Dolgi Poljani.
klasifikacija (CC-SI) objekta	12650 Stavbe za šport
lokacija objekta	Parc. št. 931/2, 931/3, del 934/2, vse k.o. Budanje.
Podatki o dokumentaciji požarne varnosti	Načrt požarne varnosti – PZI
številka	PV 019-01/26
projektant	FENIKS 2 d.o.o., Cesta 20. Julija 2c, Zagorje ob Savi
odgovorni projektant	Valerija SKOK, univ.dipl.inž.gr.
identifikacijska številka	IP PV0678
datum izdelave	Januar, 2026
Podatki o izkazu požarne varnosti	Izkaz požarne varnosti stavbe
številka	IPV 019-01/26
projektant	Feniks 2 d.o.o., Cesta 20. Julija 2c, Zagorje ob Savi
odgovorni projektant	Valerija SKOK, univ.dipl.inž.gr.
identifikacijska številka	PI PV0678
podpis pooblaščenega inženirja	
<div>VALERIJA SKOK univ.dipl.inž.grad. IZS PI PV0678</div>	
datum izdelave	Januar, 2026 (PZI)

Požarnovarnostni ukrepi

	Načrtovani Ukrepi (PGD)	Izvedeni ukrepi (PID)		
		Ukrepi/ zahteva	Datum in podpis	Opombe (povzetek sprememb in dokazila o ustreznosti izvedbe)
Širjenje požara na sosednje objekte				
Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč	<p>Odmiki obravnavanega objekta od referenčnih/parcelnih mej (odmiki se merijo pravokotno na fasado):</p> <ul style="list-style-type: none">- na SZ strani je odmik od parcelne meje min. 0,5m- na SV strani je odmik od parcelne meje min. 5,2m- na JV strani je odmik od parcelne meje >10m- na JZ strani je odmik od referenčne meje >10m <p>Požarna odpornost zunanjih sten mora biti:</p> <ul style="list-style-type: none">- zunanja požarna stena v smeri SZ: (R)EI60- zunanje stene v smeri SV,JZ,JV: (R)EI60 (določilo ne velja za okna, vrata) <p>(dovoljene so požarno neodporne površine v deležu iz spodnjega izračuna).</p>			
Zahteve za zunanje stene, fasade, strope in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti	<p>Kritina:</p> <ul style="list-style-type: none">- streha je v nekaterih delih oddaljena od relevantne meje manj kot 10m, zato mora biti najmanj razreda BROOF(t1) <p>Zunanje obodne stene:</p> <ul style="list-style-type: none">- zunanja požarna stena v smeri SZ: (R)EI60- zunanje stene v smeri SV,JZ,JV: (R)EI60 (določilo ne velja za okna, vrata) <p>Fasada: (višina objekta <10m, odmik od parc.meje<1m, brez lesene fasade)</p> <ul style="list-style-type: none">- izolacija razreda min B-d0- toplotna izolacija talnega zidca do višini 0,8m nad terenom je lahko iz gorljivega materiala <p>Poševne strehe - sestava:</p> <ul style="list-style-type: none">- vrhnji sloj: razred A1,A2- podkonstrukcija – letvanje: razred E- nosilna konstrukcija strehe: razred E- toplotna izolacija: razred A1, A2- parna zapora: razred E- notranja obloga: EI30 (AB-konstrukcija stropa)			

	<p>Ravna streha z gorljivim vrhnjim slojem: SESTAVA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrhnji sloj: izolacija razreda B_{ROOF}(t1) ali prodec v nasutju minimalno 5cm (zrnatost 4mm-32mm) - izolacija: razred E - toplotna izolacija: E - podlaga: REI 30 (AB-konstrukcija stropa) 			
--	--	--	--	--

Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po objektu				
Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta	<p>Nosilna konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vsaj 60 minutno požarno odpornost R60 (dovoljena je lesena nosilna konstrukcija) 			
Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev	PS1 -celotni objekt (164,6m ²) <600MJ/m ²			
Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene, stropi, odprtine, preboji za inštalacije, parapeti, zaščite zunanjih požarnih stopnišč, ipd.)	/	/	/	/
Zahteve za obložne materiale in druge vgrajene materiale v objektu, kot so npr. talne, stenske in stropne obloge	/	/	/	/

Širjenje dima po objektu in prezračevanje				
Zahteve za razdelitev objekta v dimne sektorje, s seznamom in površinami dimnih sektorjev in opisom dimnih zaves	Dimni sektorji so enaki požarnim sektorjem.			
Zahteve za odvod dima in toplote in površine za oddimljanje	/	/	/	/
Zahteve za kontrolo dima (npr. naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih)	/	/	/	/
Zahteve za prezračevalne sisteme (požarna odpornost, dimotesnost, vgradnja požarnih loput, krmiljenje prezračevanja ob požaru). Požarne lopute v prezračevalnih kanalih.	/	/	/	/
Dvigalni jašek:	/	/	/	/

Evakuacijske poti				
Predvideno največje število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v objektu in posameznih prostorih	<p>Predvideno število oseb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvorana: <100 oseb - shramba: občasno do 5 oseb <p>Skupaj obravnavani del: do 100 oseb</p>			
Zbirno mesto (zahteve za lokacijo)	Varna področja ob pobegu v sili (požar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo na oddaljenih površinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta.			
Zahteve za evakuacijske izhode na varno mesto (seznam izhodov z lokacijami in dimenzijami, posebnosti glede odpiranja)	<p>Prostor dvorane: <100 oseb</p> <ul style="list-style-type: none"> - širina izhodov glede na št. oseb dvorane (100 oseb): 1x min. 90cm, 1x min. 120cm <p>Evakuacijski izhodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - krilna vrata (svetla širina je od podboja do vratnega krila) - evakuacijska pot iz prostora dvorane – vrata opremljena z evakuacijsko letvijo po EN1125 - pri vratih na evakuacijski poti se dovoljuje zožitev svetle širine prehoda zaradi kljuge oziroma ročaja do 10cm 			
Zahteve za evakuacijske poti (največje dovoljene dolžine in širine)	<p>Evakuacijske poti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - širina evakuacijske poti: min 120cm - evakuacija iz dvorane je preko dveh izhodov na prosto, dolžina evakuacijske poti je <20m na prosto 			
Zahteve za označitev in osvetlitev evakuacijskih poti	<p>Izhodi morajo biti označeni pravokotno na smer gibanja. Če izhod ni dobro viden, mora biti označen dostop do izhoda z oznako smeri in oznako – piktogramom za izhod.</p> <p>Vgradnja varnostne razsvetljave se zahteva na evakuacijskih poteh, dvorani.</p> <p>Najmanjša osvetlitev mora znašati 1 lx, merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi EN). Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja (samostojne aku. svetilke). Ob izpadu električnega omrežja se mora rezervno napajanje varnostne razsvetljave avtomatično vklopiti v času, ki ni daljši od 1 sekunde.</p>			
Zahteve za evakuacijo povezane z dvigali	/	/	/	/

Odkrivanje požara in alarmiranje:				
Načini odkrivanja požara (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi / sistemi za avtomatsko odkrivanje požara)	/	/	/	/
Alarmiranje (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi/ avtomatsko alarmiranje z zvočnim, govornim ali svetlobnim sporočanjem, prenos alarma na stalno zasedeno mesto)	/	/	/	/

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za požarno varnost in krmiljenje:				
Zahteve za rezervno energijsko napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v objektu (čas zagotavljanja napajanja, požarna zaščita, požarna odpornost kablov ali kinet)	Vgradnja varnostne razsvetljave se zahteva na evakuacijskih poteh, dvorani. Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja (samostojne aku. svetilke). Ob izpadu električnega omrežja se mora rezervno napajanje varnostne razsvetljave avtomatično vklopiti v času, ki ni daljši od 1 sekunde.			
Zahteve za aktivacije in deaktivacije naprav in sistemov (ročno ali avtomatsko preko požarne centrale, možnost ponovnega ročnega vklopa in druge zahteve za krmiljenja za gasilce)	/	/	/	/

Naprave in sistemi za gašenje ter zahteve za gasilce				
Zahtevana oskrba z vodo (viri vode za gašenje, kapaciteta in trajanje, število in zahteve za izvedbo zunanjih in notranjih hidrantov)	Glede na površino požarnega sektorja (razred do 500m ²) je potrebno zagotoviti zahteve gašenja požara vsaj 600 l/min oziroma 10 l/s. Za obravnavani del je potrebno predvideti gašenje z minimalno enega hidranta, do katerega mora biti zagotovljen stalen dostop. Vodo za gašenje se zagotavlja na naslednji način: - hidrantno omrežje se dogradi in izvede nadtalni hidrantni priključek DN 80 ali DN100 (DN			

	hidranta ne sme biti večji od premera vodovodne cevi) v odmiku min. 5m od objekta			
Zahteve za gasilne sisteme (lokacija, gasilo, način aktiviranja, karakteristične zahteve za gašenje)	Gasilni aparati morajo biti nameščeni na komunikacijah v bližini izhodov. Gasilni aparati morajo biti nameščeni na vidnih mestih, ustrezna višina prijema znaša 0,8 m do 1,2 m. Ročni gasilni aparati po seznamu:			

SEKTOR / OBMOČJE	KORISTNA POVRŠINA	POŽARNA NEVARNOST	POTREBNO ŠT. ENOT GASILA	12 EG, PRAH 27A, 144B	5 EG, CO2 55B
pritličje	165m ²	S	23EG	3	0

Zahteve za dovozne poti ter delovne in postavitvene površine	<p>Delovna površina za gasilska vozila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za objekt se zahteva ena delovna površina (obseg zazidalne površine objekta <150m), - oddaljenost delovne površine od vhodov za intervencijo (dostopna pot) mora biti manj kot 20m oziroma <40m poti za gasilce. <p>Delovno površino je potrebno predvideti na uvozu – razširitev in utrditev.</p> <p>Delovna površina za gasilska vozila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delovna površina se predvidi na javni cesti, deloma na uvozu, - velikost delovne površine mora biti 6x11m, - površina dimenzionirana za osno obremenitev 10t, - delovna površina mora biti označena v skladu s predpisi. <p>Dovozne poti za gasilska vozila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovozne poti predstavljajo javne površine (ceste). <p>Postavitvene površine za reševanje iz obravnavanega objekta niso zahtevane.</p> <p>Dostopne poti za gasilce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostopna pot do vhodov v objekt je z delovna površina po dvorišču, - omogočajo gasilcem dostop do objekta, polaganje cevi, nošenje prenosne opreme do primerne mesta ob zgradbi – povezava z delovno površino, - dostopna pot predstavlja vozna/peš pot do vhodov v objekt v širini več kot 1,2m s smeri delovne površine, - dostopna pot je po cestišču, dvorišču in je varna za hojo. 			
--	---	--	--	--

Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto vstopa za gasilce, dimenzije dvigala, zahteva za nadtljučno kontrolo, ipd..)	/	/	/	/
---	---	---	---	---

Inštalacije, ki vplivajo na požarno varnost				
Zahteve za inštalacije	Kabli v prostorih glede na klasifikacijo objekta: - stavbe za šport: C _{ca} s1d2a1			
Zahteve glede kurilnih in dimovodnih naprav in skladiščenja goriva	/	/	/	/
Zahteve glede protieksplzijske zaščite	/	/	/	/
Zahteve glede strelovodnih in energetskih naprav	Strelovodna instalacija je zahtevana glede na razvrstitev CC-SI.			