ID	Opis	Tip	Opis
H3.DXE1	zunanja DX enota	CU-3Z68TBE	Q^h = 6,4(1,5-8,0) kW, Q^g = 8,5 (1,5-10,4) kW, P = 2,8 kW (230 V)
H3.DXI1	notranja DX enota	CS-TZ25TKEW	U=35 V liz zunanje enote
H3.DXI2	notranja DX enota	CS-TZ20TKEW	U=35 V liz zunanje enote
H3.DXI3	notranja DX enota	CS-TZ20TKEW	U=35 V liz zunanje enote
H4.DXE1	zunanja DX enota	CU-V29SKE	Q^h = 2,5 (0,9-3,1 kW, Q^g = 3,6 (0,9-7,8) kW, P = 2,7 kW (230 V)
H4.DXI1	notranja DX enota	CS-V29SKE	U=230 V
H5.DXE1	zunanja DX enota	CU-2Z35TBE	Q^h = 3,5 (1,5-4,5) kW, Q^g = 4,2 (1,5-5,6) kW, P = 1,3 kW (230 V)
H5.DXI1	notranja DX enota	CS-TZ20TKEW	U=35 V liz zunanje enote
H5.DXI2	notranja DX enota	CS-TZ20TKEW	U=35 V liz zunanje enote
H6.DXE1	zunanja DX enota	CU-V29SKE	Q^h = 2,5 (0,9-3,1 kW, Q^g = 3,6 (0,9-7,8) kW, P = 2,7 kW (230 V)
H6.DXI1	notranja DX enota	CS-V29SKE	U=230 V
G4.ER1	električno sevalo	Thermologika	Qg=1,8 kW, U= 230 V

LEGENDA:

OMARICA TALNO GRETJE

Ročaj	TLORIS PRITLIČJA						
Vsebina risbe	OGREVANJE, HLAJENJE						
Investitor:	OBČINA KOČEVJE Ljubljanska cesta 26 1330 KOČEVJE		Projektant:	PINSS d.o.o. Krembergerjeva cesta 5, NOVA GORICA T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52 M: pinss@siol.net			
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE Roška cesta 18, 1330 Kočevje		Odg. projektant:	Samo ŠTRUKELJ, u.dis S-0033			
			Sodelal:	Marjan ŠTRUKELJ, dgi			
Vrsta načrta	STROJNE INSTALACIJE						
	Št. projekta: mma-10/2019	Št. načrta: 15-12-02-3	Vrsta projekta: PID	Merilo: 1 : 50	Datum: 10.2019	Mapa: 5	Št. risbe: 201