ID	Opis	Tip	Opis
Z6.KN1	Prezračevalna naprava	KOMFORT EC 58550	V*s =480 m3/h; dp,s = 130 Pa; V*e =480 m3/h; dp,e = 180 Pa P= 0,35 kW (230 V),
Z3.PL1	požarna loputa z motornim pogonom	FKRS-EU/125/Z43	⌀125, U=230 V
Z5.PL1	požarna loputa z motornim pogonom	FKRS-EU/160/Z43	⌀160, U=230 V

VENTILATOR: (S - doved / E - odvod)

Oznaka	Tip	S/E	V* (m3/h)	dp [Pa]	P [W]	U [V]	m [kg]	Stikalo
Z3.VE1	MV-EC-250	E	690	110	95	230		
Z4.VE1	VS10	E	60	30	25	230		
Z5.VE1	MV-EC 150	E	240	110	34	230		

Ričko:	TLORIS PRITLIČJA						
Vsebina risbe:	VENTILACIJA						
Investitor:	OBČINA KOČEVJE Ljubljanska cesta 26 1330 KOČEVJE	Projektant:	PINSS d.o.o. Krambergerjeva c. 5, NOVA GORICA T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52 M: pinss@siol.net				
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE Roška cesta 18, 1330 Kočevje	Odg. projektant:	Samo ŠTRUKELJ, u.d.s. S-0033				
		Dodelal:	Marjan ŠTRUKELJ, dgi				
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE						
	Št. projekta: mma-10/2019	Št. načrta: 15-12-02-3	Vrsta projekta: PID	Merilo: 1. 50	Datum: 10.2019	Mapa: 5	Št. risbe: 301