


AB TEMELJI NOVI VHOD
SPODNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 30 cm
zaščitni sloj a = 5 cm




AB TEMELJI NOVI VHOD
ZGORNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 30 cm
zaščitni sloj a = 5 cm




AB TEMELJI NOVI VHOD
SIDRA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 30 cm
zaščitni sloj a = 5 cm






1 AB temeljna plošča POZ. N-TP1
M 1 : 20



2 AB temeljna plošča POZ. N-TP1
M 1 : 20



3 AB temeljna plošča POZ. N-TP1
M 1 : 20

4 AB temeljna plošča POZ. N-TP1
M 1 : 20

5 AB temeljna plošča POZ. N-TP1
M 1 : 20

02 - AB Temelji Novi vhod									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
01	10		20	71	13	13	2.02	92	185.84
02	14		96	14	0	0	1.07	28	29.96
03	14		600	0	0	0	6.00	34	204.00
04	10		66	20	0	0	1.48	91	134.68
05	10		96	12	0	0	2.00	212	424.00
06	10		26	95	0	0	1.19	24	28.56
07	10		86	20	0	0	1.88	120	225.60
08	14		270	0	0	0	2.70	6	16.20
09	14		358	0	0	0	3.58	2	7.16
10	14		356	0	0	0	3.56	4	14.24
11	14		385	0	0	0	3.85	10	38.50
12	14		259	19	127	258	3.86	6	23.16

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
european engineering project

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Objekt:	
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT - AB TEMELJI NOVI VHOD
Faza:	PID
Št. načrta:	SI 004/16
Merilo:	1:50, 1:20
Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant:	Gregor Fabjan, abs. gr.
Datum:	avgust 2019
Št. lista:	19

V/Š = 630,0/800,0= (0,50 m²)