

AB PLOŠČA NA PRITLIČJU NOVI VHOD
SPODNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 20 cm
zaščitni sloj a = 4 cm



02 - AB Plošča pritličje Novi vhod									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
54	10		66	12	0	0	1.40	62	86.80
55	14		310	0	0	0	3.10	4	12.40
56	14		529	0	0	0	5.29	4	21.16
57	14		192	0	0	0	1.92	4	7.68
58	14		210	0	0	0	2.10	2	4.20



1 AB plošča-teren POZ. N-TP4
M 1 : 20

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8


Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8


Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm


ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

AB PLOŠČA NA PRITLIČJU NOVI VHOD
ZGORNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 20 cm
zaščitni sloj a = 4 cm





2 AB plošča-teren POZ. N-TP4
M 1 : 20



3 AB plošča-teren POZ. N-TP4
M 1 : 20

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
european engineering project

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT - AB PLOŠČA POZ. N-P4
Faza:	PID
Št. načrta:	SI 004/16
Merilo:	1:50, 1:20

Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Datum:	avgust 2019
Št. lista:	23

V/Š = 420,0/750,0= (0,32 m²)