


AB TEMELJI NADSTREŠEK T
SPODNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 40 cm
zaščitni sloj a = 5 cm




AB TEMELJI NADSTREŠEK T
ZGORNJA ARMATURA
M 1:50
debelina temeljne plošče d = 40 cm
zaščitni sloj a = 5 cm







1 AB temelji 100X40
M 1 : 20




2 AB temelji 100X40
M 1 : 20




3 AB temelji 100X40
M 1 : 20




4 Tem. Vez 40x30 POZ. TV 1,2,3
M 1 : 20



5 AB Tem. Plošča 30cm POZ. TP4
M 1 : 20



7 Tem. Vez 40x30 POZ. TV 2,3
M 1 : 20



6 AB Tem. Plošča 30cm POZ. TP4
M 1 : 20

05 - AB temelji Nadstrešek JUG									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
01	10		30	20	13	13	1.20	98	117.60
02	14		600	0	0	0	6.00	41	246.00
03	14		360	0	0	0	3.60	8	28.80
04	10		20	292	20	0	3.27	42	137.34
05	10		19	390	19	0	4.24	24	101.76
06	16		600	0	0	0	6.00	5	30.00
07	14		510	0	0	0	5.10	10	51.00
08	16		120	0	0	0	1.20	5	6.00
09	14		120	0	0	0	1.20	5	6.00
10	14		100	0	0	0	1.00	8	8.00
11	10		30	90	30	0	1.46	212	309.52

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
european engineering project
EEP
projektiranje in svetovanje d.o.
Partizanska cesta 70, 6210 S
tel. 040 848158

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje		
Projekt:	ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 K REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**	Odg. vodja proj.:	Robert Ma
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT - AB TEMELJI NADSTREŠEK JUG	Odg. projektant:	David Vesn
Faza:	PID	Projektant:	
Št. načrta:	SI 004/16	Datum:	avgust 2
Merilo:	1:50, 1:20	Št. lista:	

V/Š =