Elektro Primorska
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka:
Datum: 2.2.2017

IZH-17/00022

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske Unije št. 307/2015), v zvezi z naročilom male vrednosti REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V RTP 110/20 kV LUCIJA, razpis objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave JN007674/2016-W01 dne 6.12.2016, je naročnik ELEKTRO PRIMORSKA d.d., sprejel naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročilo male vrednosti **REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V RTP 110/20 kV LUCIJA** se odda ponudniku

KOLEKTOR IGIN d.o.o. iz Ljubljane
za ceno 175.924,44 EUR (brez DDV)

OBRAZLOŽITEV:
Naročnik Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica, je objavila javni razpis za REKONSTRUKCIJO SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V RTP 110/20 kV LUCIJA, kot naročilo male vrednosti. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN007674/2016-W01 dne 6.12.2016.

Naročnik je pravočasno, to je do dne 23.12.2016 do 10:00 ure prejel ponudbi dveh ponudnikov:

1. ISKRA d.d. Stegne 21, 1000 Ljubljana 189.485,74 EUR (brez DDV)
2. KOLEKTOR IGIN d.o.o. Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana 175.924,44 EUR (brez DDV)

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Naročnik je v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovil, da je ponudba ponudnika KOLEKTOR IGIN d.o.o. tehnično ustrezna in cenovno sprejemljiva.
V ponudbi ponudnika ISKRA d.d. je naročnik ugotovil neskladje in sicer:
V razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.2. mape 2, je bilo zahtevano, da morajo moduli zaščite in vodenja poleg ostalih zahtev omogočati funkcije:

- komunikacijski protokol IEC 61850 Ed.2
- HSR redundantna komunikacija

Iz ponudbe navedenega ponudnika je razvidno, da so zahtevane funkcije za predmetno opremo šele v razvoju. Torej oprema teh funkcij nima! Naročnik je na osnovi navedenega ugotovil, da je ponudba tehnično neustrezna, zato nadaljnjega pregleda ponudbe ni izvedel.

Naročnik je skladno z določili drugega odstavka 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Na podlagi merila najnižja ponujena cena, bo naročnik sklenil pogodbo s ponudnikom:

KOLEKTOR IGIN d.o.o. Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana-Črniče

ki je predložil dopustno ponudbo z najnižjo ceno.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih (5) delovnih dni od objave odločitve na Portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C in 96/2015). Vlagatelj mora zahtevek za revizijo vložiti pri naročniku, kopijo zahtevka za revizijo pa mora vlagatelj posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za finance.
Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v znesku 4.292,56 EUR, na transakcijski račun Ministrstva pristojnega za javna naročila. Št. transakcijskega računa: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-000767416.

Predsednik uprave:
Uroš Blažica
ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22

Vročitev opravljena z objavo na Portalu javnih naročil!