Javno podjetje – Azienda pubblica
Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

tel: +386 (0)5 66 33 700
fax: +386 (0)5 66 33 706
e-mail: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

Štev.: 591008-21

Datum : 31.5.2021

Številka javnega naročila : 1-JN-G/2021

Na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-3), sprejema direktor kot predstojnik naročnika na podlagi ocenitve ponudb in predloga komisije z dne 27.05.2021 naslednjo;

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

»Centralna čistilna naprava Koper – pranje peska«

1. **Naročnik:** Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., ki jo zastopa direktorja Davor Briševac.

2. **Predmet javnega naročila** je izvedba objekta »Centralna čistilna naprava Koper – pranje peska«

3. **Obravnavani postopek** je potekal na podlagi javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti brez vključitve pogajanj, objavljenega na portalu JN, **dne 09.04.2021, pod št. JN002169/2021-W01.**

4. V zahtevanem roku so prispele sledeče ponudbe:

PONUDNIK	Ponudbena cena v EUR brez DDV
CID d.o.o., Ulica Istrskega odreda 1, 6000 Koper	163.532,39
MARN d.o.o., Retnje 1, 4294 Križe	178.479,51
ESOTECH d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje	214.607,05

Ter ponudbe s ponudbeno ceno po opravljenih računskih popravkih:

TRR pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0000 8572 043
Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00

PONUDNIK	Končna ponudbena cena po opravljenih računskih popravkih v EUR brez DDV	Ugotovljene pomanjkljivosti ponudbene dokumentacije
CID d.o.o.	**163.532,39**	*Pomanjkljiva tehnična dokumentacija za ponujeno opremo katera ne dosega zahtevanih karakteristik*
MARN d.o.o.	**177.654,74**	*Brez pomanjkljivosti*
ESOTECH d.d.	***214.609,55***	*Ni imenovana oseba za odgovornega vodjo del*

Ponudba ponudnika CID d.o.o., Ulica Istrskega odreda 1, 6000 Koper znaša 163.532,39 EUR brez DDV. V ponudbeni dokumentaciji je bila predložena tehnična specifikacija za dobavo opreme katera ne ustreza in ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije popisa del:

Naprava za pranje peska
- Ponujena oprema dosega organski delež približno manjši ali enak 3%, kar je neustrezno saj je zahtevano zagotavljanje organskih snovi izključno manjše od 3%.
- Porabljena voda za ponujeno opremo znaša 30-40l/min to je enako 1,8-2,4m³/h, 2-4 bar, kar je nezadostno v primerjavi z zahtevami iz popisa po 5m³/h pri 2-5 bara.
- Višina izmeta ponujene opreme je nižja od zahtev iz razpisne dokumentacije in zato je neustrezna.
- Ponujena naprava ne omogoča ločenega izpusta organskih delcev in s tem ne sledi tehnološki zahtevi izvedbe sistema za pranje peska in izločanje organskih delcev.
- V ponujeni opremi ni predvidene meritve nivoja peska, tehnologija izdvajanja peska iz naprave v kontejner ne sledi zahtevam naročnika. Zahteva naročnika je, da se pesek iz naprave izdvaja na osnovi meritev nivoja peska v napravi, kar zagotavlja izločanje ustrezno čistega peska brez primesi organskih delcev.
- Iz priložene električne sheme izhaja, da ponujena naprava nima dobave prenosnega stikalnega sklopa za potrebe pri servisiranju opreme.
- Priložena električna shema naprave za pranje peska ni za ponujeno napravo. Električna shema, ki je priložena ponudbi je za naprave SSW300, SSW750 in SSW900, ponujena naprava pa ima tipsko oznako GWC900.
- Ponudnik ni ponudbi niti priložil prospektne tehnične dokumentacije kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji

Naprava za izločanje organskih delcev
- Višina izmeta naprave je nižja kot je zahtevano.
- Dolžina ponujenega rezervoarja ja manjša od zahtev iz razpisne dokumentacije.
- Premer spirale kompaktorja ne ustreza, ponudnik je ponudil opremo s premerom spirale 195 mm, zahtevan premer pa je 273 mm.
- Ponudnik navaja samo priključek vode za pranje kompaktorja, zahtevan je poleg pranja kompaktorja tudi pranje rezervoarja.
- Ponudnik v ponujeni opremi ne navaja merilnika nivoja medija pred sitom.
- Ponudnik navaja pranje samo z ročnim ventilom, zahteva je, da priključka za vodo za pranje je opremljen z dvema elektromagnetnima ventiloma.
- V ponujeni opremi ni naveden nastavek za neskončno vrečo niti neskončne vreče, zahteva je, da je izmet za organske delce opremljen z nastavkom za vgradnjo neskončne vreče, vključno z dobavo neskončne vreče dolžine 90m.
- Ponudnik v ponujeni opremi ne navaja dobave elektrostikalnega bloka, sicer je priložena električna shema, ki pa navaja napravo NSI700 in ne NSI500, ki je ponujena naprava.

- Iz priložene električne sheme izhaja, da ponujena naprava nima dobave prenosnega stikalnega sklopa za potrebe pri servisiranju opreme.
- V preloženi električni shemi je naveden material izvedbe stikalnega bloka poliester, zahteva je izvedba stikalnega bloka iz nerjavnega jekla AISI316.

Iz navedenih karakteristik je razvidno, da je ponujena oprema neustrezna, saj ne izpolnjuje navedenih zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je ponudba tega ponudnika nedopustna in se jo izloči.

Ponudba ponudnika MARN d.o.o., Retnje 1, 4294 Križe znaša 177.654,74 EUR brez DDV. V ponudbeni dokumentaciji ni pomanjkljivosti.

Ponudba ponudnika ESOTECH d.d., Predloška cesta 1, 3320 Velenje znaša 214.607,05 EUR brez DDV. V ponudbeni dokumentaciji ni imenovane osebe z ustrezno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom pri IZS za opravljanje funkcije odgovornega vodjo del, zato se ponudbo tega ponudnika izloči, kot nedopustno.

5. Naročnik je na podlagi zakona ZJN-3 in v skladu z merili iz razpisne dokumentacije, ki so potekala preko sistema e-JN in na predlog komisije, izbral **dopustno ter sprejemljivo** ponudbo za izvedbo objekta **»Centralna čistilna naprava – pranje peska«,** ponudbo ponudnika **MARN d.o.o., Retnje 1, 4294 Križe** s končno ponudbeno ceno **177.654,74 EUR brez DDV** oz. 216.738,78 EUR z DDV.

PRAVNI POUK:
Ponudnik, ki ni bil izbran lahko vloži zahtevek za revizijo, ki mora biti obrazložen, v roku 5 delovnih dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pri naročniku tako, da ga vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti tudi Ministrstvo za finance. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na račun pri ministrstvu za finance št. SI 56 0110 0100 0358802 odprt pri Banki Slovenije (sklic 11 16110-7111290-št.jav.nar.) takso v višini 2 % od vrednosti najugodnejše ponudbe (z vključenim DDV-jem), kar znaša 4.334,78 EUR.

direktorja:
Davor Briševac

marjetica koper d.o.o. - s.r.l.

Vročiti:

- naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na portalu javnih naročil, v skladu z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3,
- arhiv.

* V kolikor ne bo v nadaljnjem postopku prišlo do sprememb, se ta odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe s celotno vsebino in skupaj z obvestilom o izbiri, po oddaji javnega naročila šteje kot **končno poročilo o oddaji naročila**.